

**5. Årdal og Sunndal Verk.
Nyset-Steggje Kraft A/S.**

(Tilleggsregulering og tilleggsutbygging i
Nyset-Steggjevassdragene. Kongelig resolu-
sjon 8. august 1986.

Endring av manøvreringsreglement.

Feil i manøvreringsreglement).

Olje- og energidepartementets brev
12. februar 1987.

«ÅSV Nyset-Steggje Kraft as fikk ved kgl.
res. av 08.08.86 tillatelse til tilleggsregule-
ring av Berdalsvatn i Årdal kommune.

Pga. vanskeligheter med å få lagt laveste
regulerte vannstand til kote 1002, søkte
ÅSV Nyset-Steggje Kraft om en planend-
ring i brev av 11.12.86. Planendringen var
begrunnet med at en senking utover kote
1004 ikke lar seg forsvare hverken med hen-
syn til økonomi, driftssikkerhet eller este-
tiske hensyn.

Endringen betyr en reduksjon av maga-
sinvolumet på 0,7 mill. m³, tilsvarende
1,5 %. Tørrlagt areal ved senking til LRV
blir redusert med ca. 25 mål fra ca. 190 mål
til ca. 165 mål, tilsvarende ca. 13 %.

Norges Vassdrags- og energiverk har i
brev av 16.01.87 til Olje- og energideparte-
mentet gjort framlegg om at laveste regule-
te vannstand endres fra kote 1002 til kote
1004.

NVE legger i sitt framlegg vekt på at end-
ringen er av beskjedne størrelse, at tørrleg-
gingsarealet blir redusert, og at problemer
med overføring av bunnslam i tunnelsyste-
met kan unngås.

Olje- og energidepartementet slutter seg
til framlegget fra NVE. Laveste regulerte
vannstand i Berdalsvatn settes med dette til
kote 1004.

Manøvreringsreglementets pkt. 1A blir
dermed som følger:

1.

«A. Reguleringer.

	Normal sommer- vasstand kote	Øvre reg-grense kote	Nedre reg-grense kote	Oppdem- ming m	Senking m	Reg- høyde m
Riskallsvatn	945,3	980,3	945,3	35,0	0	35,0
Berdalsvatn	1012,0	1060,0	1004,0	48,0	8	56,0

Feil i manøvreringsreglementet:

Olje- og energidepartementet har blitt
gjort oppmerksom på en feil i manøvre-
ringsreglementets punkt 1A nest siste punk-
tum. Dette skal lyde:

«Under flom kan vannstanden stige til
over øvre reguleringsgrense.»

Feil i de trykte vilkår:

Post 15, annet ledd skal lyde:

«De utførte regulerings- og overføringsan-
legg eller andel deri kan ikke avhendes,
pantsettes eller gjøres til gjenstand for ar-
rest eller utlegg uten i forbindelse med vass-
fall i samme vassdrag nedenfor anleggene.»

Post 28, tredje ledd skal lyde:

«Gjentatte eller fortsatte overtredelser av
foranstående poster 3, 11, 12, 24 og 28 første
og annet ledd medfører tap av konsesjonen
slik reglene i lov nr. 16 av 14. desember
1917 §§ 31 og 32 får tilsvarende anvendelse.»