

JUSTERT OG OPPDATERT MANØVRERINGSREGLEMENT
FOR DE SAMLEDE REGULERINGER I TORDALSVASSDRAGET.

1. Reguleringsgrensene er:

Lausetervatn:

Normal vannstand.....kote 333,0

Øvre grense.....kote 338,0

Nedre grense.....kote 333,0

Reguleringshøyde.....5,0 m

Byrkjenesvatn:

Normal vannstand.....kote 190,72

Øvre grense.....kote 192,72

Nedre grense.....kote 176,22

Reguleringshøyde.....16,5 m

Reguleringsgrensene skal betegnes med faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.


2. Når vannstanden i Byrkjevatn vil overstige kote 192,72 (overløpets krone) åpnes lukene litt etter litt slik at vannstanden ikke overstiger denne høyde uten at tømmelukene er helt åpne. Ved vannslippingen skal ellers has for øye at de hittidige flomvassføringer i Goddalselva og i Tordalselva nedenfor kraftstasjonen så vidt mulig ikke forøkes. Heller ikke må de naturlige lavvassføringer sammesteds forminskes til annen manns skade. - For øvrig foregår vannslippingen etter Kvam kraftverks behov.
3. Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende og at reguleringsanleggene til enhver tid er i god stand. Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander. Dersom det forlanges, skal også nedbørmengde, temperatur, snødybde m.v. observeres og noteres. Vassdragsdirektoratet kan forlange å få tilsendt utskrift av protokollen som regulanten plikter å oppbevare for hele reguleringstiden. Til å forestå manøvreringen antas en norsk statsborger som godtas av vedkommende departement.
4. Mulig tvist om dette reglements forståelse blir å avgjøre av vedkommende regjeringsdepartement.
5. Forandringer i dette reglement kan bare foretas av Kongen etter at de interesserte har hatt anledning til å uttale seg.



DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

KONTOR: TOLLBUGATEN 31 - TLF. 11 90 90 - RIKSTELEFONER OG FJERNVALG TLF. (02) 41 90 10
POSTADRESSE: POSTBOKS 8148 DEP., 0033 OSLO 1 - TELEKS: 78680 OEDEP N

Kvam Herad
Postboks 108
5601 Norheimsund



Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)

Dato

A 541 JW/GH

OED 86/1109 V AnA

19.3.86^v

REGULERINGAR OG OVERFØRINGAR I TORDALSVASSDRAGET I KVAM
HERAD. JUSTERING AV MANØVRERINGSREGLEMENT

Norges Vassdrags- og energiverk har i brev av 17.02.86. til Olje- og energidepartementet gjort framlegg om at manøvreringsreglementet for dei samla reguleringar i Tordalsvassdraget vert justerte og endra. Ved kgl.res. av 22.11.57 vart det gjeve konsesjon for reguleringar i Tordalsvassdraget som også omfatta regulering av Engjadalsvatnet og Eidesvatnet. Desse to vatna er ikkje bygde ut og er heller ikkje planlagde utbygde. Fristen for å settja igang arbeida var 2 år rekna frå 22.11.57. Denne fristen har gått ut for lenge sidan. Ifølge NVE har konsesjonæren heller ingen planer om å gjennomføre utbygginga.

NVE går på denne bakgrunn inn for at konsesjonen ikkje lenger skal omfatta regulering av Engjadalsvatnet og Eidesvatnet.

Olje- og energidepartementet sluttar seg til framlegget frå NVE, og føreset at departementet har fullmakt til å avgjere slike mindre planendringar.

Departementet finn etter dette at konsesjonen ikkje omfattar regulering av Engjadalsvatn og Eidesvatn.

./.. Nytt manøvreringsreglement følgjer vedlagt.

Etter fullmakt

Hans-Ludvig Dehli

Harald Solli

Kopi til NVE, boks 5091 Maj. 0301 Oslo 3.