

087-B, KDIB: 68

Breimsvatn.



GJENPART<sup>1</sup>

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

KONTOR: TOLLBUGATEN 31 - TLF. 11 90 90 - RIKSTELEFONER OG FJERNVALG TLF. (02) 41 90 10  
POSTADRESSE: POSTBOKS 8148 DEP., 0033 OSLO 1 - TELEKS: 21486 OEDEN N

Gloppen Elektrisitetsverk

6860 SANDANE

NVE-V

ARKIVNR.:

SAKSENH.:

2960 20. JUL 1987

KAN ARKIVERES

OFF. Dato

U.O.

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)

OED 87/1603 V MS

ENDRING AV MANØVRERINGSREGLEMENT FOR REGULERING AV BREIMSVATN

Det vises til Deres brev av 11. mars 1987 vedrørende ovennevnte.

Det ble i forbindelse med bygging av ny dam ved utløpet av Breimsvatn fastsatt nytt manøvreringsreglement for regulering av vannet, jfr. kongelig resolusjon 16. februar 1979.

Regulanten har pekt på en selvmotsigelse i punkt 2 i reglementet. Det gjelder punkt 2, 1. og 2. avsnitt i forhold til 3. avsnitt.


Norges vassdrags- og energiverk har uttalt seg med hensyn til spørsmålet om endring av manøvreringsreglementet, og er enig i at punkt 2 i reglementet bør endres. Norges vassdrags- og energiverk uttaler at avsnitt 3 i punkt 2 bør gå ut da avsnitt 1 og 2 gir de nødvendige bestemmelser for manøvreringen under flom. Dette for å unngå at man øker flommen i elva med full driftsvannføring i kraftverket.

Olje- og energidepartementet slutter seg til Norges vassdrags- og energiverks forslag til endring av reglementet.

././ Vedlagt følger nytt reglement for manøvrering av Breimsvatn.

Man gjør oppmerksom på at det forøvrig i reglementet er gjort noen redaksjonelle endringer.

Etter fullmakt

  
Jens V. L. Poulsen

  
Harald Solli

Kopi:

Norges vassdrags- og energiverk

1.

Breimsvatn

Øvre reguleringsgrense

kote 61,139

Nedre

59,339

Reguleringshøgde

1,8 m

Kotehøgdene referer seg til nivellement utført av Norges vassdrags- og energiverk og svarer til 1,8 og 0,0 m på vassmerke 620 ved Breimsvatn.

Reguleringsgrensene skal merkast med faste og tydelege vasstandsmerke, som Norges vassdrags- og energiverk godkjenner.

2.

I tida frå vårflaumen byrjar, men ikkje seinare enn frå 1. mai, og fram til 1. oktober skal dammen såvidt råd er manøvrerast slik at vasstandane i Breimsvatnet og vassføringa i elva til kvar tid ligg nær tilhøva som ville vore utan regulering og utbygging. Regulanten skal syta for at den naudsynte utrekning for rekonstruksjon av dei naturlege tilhøve blir gjennomført.

Ved manøvreringa skal ein elles ha for auga at naturleg flaumvassføring ikkje aukar. Heller ikkje må lågvassføringa minke til skade for andre sine interesser.

Manøvreringa av dammen skal gå for seg slik at vassføringsendringane i elva ikkje vert for brå.

Elles kan vassleppinga skje etter det Gloppen Elektrisitetsverk har trong for.

3.

Det skal sjåast etter at flaum- og tappeløp ikkje blir hindra av is eller liknande og at reguleringsanlegget til kvar tid er i god stand. Det skal førast protokoll over manøvreringa og avlesne vasstandar og observerast og noterast om det blir kravt, nedbørmengder, temperatur, snødjupt m.v. Norges vassdrags- og energiverk kan krevja å få tilsendt utskrift av protokollen som regulanten har plikt til å taka vare på for heile reguleringstida.

4.

Syner det seg at sleppinga etter dette reglementet fører med seg skadelege verknader av omfang for allmenne interesser, kan Kongen utan vederlag til konsesjonæren, men med plikt for han til å erstatte moglege skadeverknader for tredjemann, fastsetje dei brigde i reglementet som finst turvande.

Til å treffe avgjerd om manøvreringa skal tilsettast ein norsk statsborger som blir godteken av vedkomande departement.

Brigde i dette reglementet kan berre gjerast av Kongen etter at dei interesserte har hatt høve til å uttala seg.

5.

Mogleg usemje om forståinga av dette reglement avgjeras med bindande verknad av departementet.