

NVE - V

ARKIVNR.:

SAKSBEH.:

5504

03.NOV1981

KAN ARKIVERES

OFF.:

U.O.:

Tillatelse

FOR

L/L SUNNHORDLAND KRAFTLAG

til å bygge ut fallet fra Opstveitvatn til sjøen i Blåfalli I kraftverk.

(MEDDELT VED KONGELIG RESOLUSJON AV 11. SEPTEMBER 1981)

Ved kongelig resolusjon av 11. september 1981 er bestemt:

- «1) I medhold av lov om vassdragene av 15. mars 1940 §§ 104 og 105, jfr. § 106 og lov om vern mot vannforurensning av 26. juni 1970 § 4, jfr. § 10 gis L/L Sunnhordland Kraftlag tillatelse til å bygge ut fallet fra Opstveitvatn til sjøen i Blåfalli I kraftverk på de vilkår som er inntatt i Olje- og energidepartementets foredrag av 11. september 1981.
- 2) Det gjøres endring i manøvreringsreglementet for regulering av Blådalsvassdraget m. v. i samsvar med ovennevnte foredrag.
- 3) I medhold av lov om vassdragene § 62 gis L/L Sunnhordland Kraftlag tillatelse til å ekspropriere nødvendig grunn for utbyggingen.»

Vilkår

for tillatelse for L/L Sunnhordland kraftlag til å bygge ut fallet fra Opstveitvatn til sjøen i Blåfalli I kraftverk.

(Fastsatt ved kongelig resolusjon av 11. september 1981.)

1.

Opstveitvatn heves permanent til kote 27,5. Flommene skal avledes gjennom kraftverk og luke i dammen slik at det ikke blir noen flomstigning i vatnet.

2.

Arbeidet må påbegynnes innen en frist av 2 år fra konsesjonens datum og fullføres innen en ytterligere frist av 5 år. Under særlige omstendigheter kan fristene forlenges av Kongen.

I fristene medregnes ikke den tid som på grunn av overordentlige tildragelser (vis major), streik eller locout har vært umulig å utnytte.

For hver dag noen av disse fristene oversittes uten tillatelse fra Olje- og energidepartementet, betaler konsesjonæren en mulkt til statskassen av kr. 100 pr. dag.

3.

Når konsesjon er gitt, plikter konsesjonæren å innbetale til Kvinnherad kommune et beløp på kr. 600 000 som skal avsettes til næringsfond for kommunen. Fondet skal etter nærmere bestemmelser av kommunestyret anvendes til fremme av næringslivet i kommunen. Vedtekter for fondet skal godkjennes av Kommunaldepartementet.

4.

Konsesjonæren skal betale et årlig beløp på kr. 10 000 til Kvinnherad kommune, som skal brukes etter kommunens nærmere bestemmelser til opphjør av fisket i kommunen. Vedtekter for disponeringen av midlene skal godkjennes av Miljøverndepartementet eller den dette bemyndiger.

Tilskuddet skal justeres etter de tidsintervaller loven til enhver tid fastsetter.

5.

I.

Konsesjonæren plikter at han selv, hans kontraktører og andre som har med anleggsarbeidet og kraftverksdriften å gjøre, tar de nødvendige hensyn for å forebygge skader på vilt- og fiskebestandene som berøres av utbyggingen, reguleringen og den øvrige drift av anlegget. Herunder skal konsesjonæren i

rimelig grad forebygge fare for tilslamming og annen forurensning av vassdraget, samt dekke utgiftene til ekstraordinært jakt- og fiskeoppsyn i anleggstiden.

II.

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk:

- å sette ut yngel og/eller settefisk (herunder også smolt og annen flerårig fisk) av det antall, de arter og stammer, den størrelse og kvalitet, og på den tid, sted og måte som måtte fastsettes,
- å sørge for fangst av stamfisk og dekke alle utgifter med klekking, oppføring og transport,
- å anordne sperregitter foran tappetunnel og utløpet av kraftstasjonen,
- å bekoste fiskeri- og vilbiologiske undersøkelser, herunder langtidsundersøkelser og å delta i fellesfinansiering av større biologiske undersøkelser som omfatter de populasjoner som berøres av utbyggingene og reguleringene,
- å foreta utfiskinger (uttynninger) dersom reguleringene fører til overbefolkning eller forverring av de naturlige forhold.

III.

Konsesjonæren plikter å bygge et eget oppdrettsanlegg, eller delta med partsinnskudd i et oppdrettsanlegg for produksjon av settefisk/smolt dersom Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk finner dette nødvendig.

IV.

Dersom det som følge av kraftutbyggingen oppstår skader som berører vilt- og fiskebestandene i området, tilpliktes konsesjonæren utover det som er nevnt ovenfor å bekoste ytterligere tiltak som Miljøverndepartementet eller den dette bemyndiger bestemmer, så fremt omkostningene står i rimelig forhold til det som derved vinnes.

V.

Alle utgifter forbundet med nødvendig kontroll og tilsyn med overholdelsen av ovenfor nevnte vilkår eller pålegg gitt med hjemmel i disse vilkår dekkes av konsesjonæren.

6.

Konsesjonæren plikter etter Miljøverndepartementets nærmere bestemmelser å utføre eller bekoste tiltak som er påkrevet for å avverge eller redusere virkningen av forurensning som står i forbindelse med utbyggingen.

7.

I de deler av vassdraget hvor inngrepene medfører vesentlige endringer i vassføring eller vasstand, kan Olje- og energidepartementet pålegge konsesjonæren å bygge terskler (grunndammer), foreta elvekorreksjoner, opprensninger m.v. for å redusere skadevirkninger. Terskelpålegget vil bygge på en samlet plan som ivaretar både private og almene interesser i vassdraget. Utarbeidelse av pålegget samt tilsyn med utførelse og senere vedlikehold er tillagt NVE — Vassdragsdirektoratet. Utgiftene forbundet med tilsynet dekkes av konsesjonæren.

Dersom inngrepene forårsaker erosjonsskader, fare for ras eller oversvømmelse eller øker sannsynligheten for at slike skader vil

inntreffe, kan departementet pålegge konsesjonæren å bekoste sikringsarbeider eller delta med en del av utgiftene forbundet med dette.

Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene er fastlagt og må gjennomføres så snart som mulig.

8.

Dersom det blir bygget terskler i Vikelva, skal det slippes en vassmengde hele året på ca. 60 l/sek. fra dammen i Opstveitvatn til vassdraget.

9.

Konsesjonæren skal ved hjelp av skilt satt opp lokalt orientere om usikre ispartier på Opstveitvatn. Skiltet skal også inneholde kart der de usikre partiene er avmerket.

10.

Dersom Landbruksdepartementet finner det nødvendig, skal konsesjonæren sette opp og vedlikeholde gjerde langs Vikelva.

Manøvreringsreglement

for regulering av Blådalsvassdraget m. v.

(Fastsatt ved kongelig resolusjon av 11. september 1981.)

1.

Reguleringer:

Magasin	Naturlig sommervst. m o. h.	Reguleringsgrenser		Senking m	Oppd. m	Reg.høyde m
		Øvre m o. h.	Nedre m o. h.			
Fjellhaugvatn	347,2	374,8	345,2	2,0	27,6	29,6
Staffivatn	422,3	437,0	420,0	2,3	14,7	17,0
Jemtelandsvatn	424,2	437,0	424,2	0	12,8	12,8
Blådalsvatn	673,1	711,1	611,0	62,1	38,0	100,1
Botnavatn	727,8	730,0	710,0	17,8	2,2	20,0
Midtbotnvatn	735,5	750,5	700,0	35,5	15,0	50,5
Sandvatn	796,2	810,0	788,0	8,2	13,8	22,0
Ytre Møsevatn	845,0	873,0	851,7	0	28,0	21,3
Indre Møsevatn	851,7	873,0	820,0	31,7	21,3	53,0
Blomsterskardsvatn	1 034,1	1 034,1	1 004,1	30,0	0	30,0

Høydene refererer seg til L/L Sunnhordland Kraftlags presisjonsnivellelement. Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige vasstandsmerker som det offentlige godkjenner.

Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vasstander. Dersom det forlanges, observeres og noteres regnmengder, temperatur m. v. Av protokollen sendes ved hver måneds utgang avskrift til Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen.

Overføringer:

Avløpet fra Botnavatn — nedbørfelt oppgitt til 3,7 km² — blir ført inn på driftstunnelen for Blåfalli III.

Avløpet fra Grønningenbekken ved kote 720 — nedbørfelt oppgitt til 2,2 km² — blir ført inn på driftstunnelen for Blåfalli III.

Avløpet fra Sandvatn — nedbørfelt oppgitt til 4,2 km² — blir overført til Vetrusvatn.

Avløpet fra Vetrusvatn — nedbørfelt oppgitt til 9 km² + 4,2 km² (Sandvatn) — blir overført til Blådalsvatn.

Avløpet fra Blomsterskardsvatn — nedbørfelt oppgitt til ca. 22 km² — blir overført til Blådalsvassdraget.

2.

Det skal ved manøvreringen has for øye at vassdragenes flomvassføring ikke økes. For øvrig kan tapping skje etter L/L Sunnhordland Kraftlags behov.

3.

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende og at reguleringsanleggene til enhver tid er i god stand.

4.

Til å forestå manøvreringen antas en norsk statsborger som godkjennes av Olje- og energidepartementet. Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen kan bestemme hvor damvokteren skal bo og at han skal ha telefon i sin bolig.

5.

Dersom det blir bygget terskler i Vikelva skal det slippes en vassmengde hele året på ca. 60 l/sek fra dammen i Opstveitvatn til vassdraget.

6.

Viser det seg at slippingen etter dette reglement medfører skadelige virkninger av omfang for almene interesser, kan Kongen uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de endringer i reglementet som finnes nødvendig.

7.

Forandringer i dette reglement kan bare foretas av Kongen etter at de interesserte har hatt anledning til å uttale seg.