

181.42 , FVB 212



DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

KONTOR: TOLLBUGATEN 31 - TLF. 11 90 90 - RIKSTELEFONER OG FJERNVALG TLF. (02) 41 90 10
POSTADRESSE: POSTBOKS 8148 DEP., OSLO 1 - TELEKS: 18680 OEDEP N

I/S Lofotkraft
Postboks 145
8301 SVOLVÆR

NVE-V

1176 18.MAR1982

BEKREFTET

CCF:
UCF

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)

Dato

OED 2951/81 V TGu/BK

15.3.82

REGULERING AV KROKVATN OG TENNESVATN I TENNESVASSDRAGET

Selskapets søknad av 10.1.1980.

Ved Kronprinsregentens resolusjon av 1. mars 1957 ble Lofoten Kraftlag (nå I/S Lofotkraft) meddelt reguleringskonsesjon for Krokvatn og Tennesvatn i Tennesvassdraget. Det ble også gitt tillatelse til overføring av Lillevatn til Tennesvatn. Vannene er beliggende i Moskenes kommune i Nordland fylke.

Konsesjonen innebar forøvrig en overdragelse, med visse endringer, av de ved kgl.res. av 17. juni 1955 meddelte konsesjoner for A/S Lofoten Kraftlag. I Kronprinsregentens res. av 1. mars 1957, pkt. 2 ble det fastsatt at manøvreringsreglementet i kgl.res. av 17. juni 1955 skulle gjelde fortsatt.

I/S Lofotkraft har søkt om tillatelse til å redusere høyeste reguleringsvannstand for Krokvatn fra 350,0 m til 348,0 m, idet det utførte anlegg ikke tillater en større oppdemming. Videre er det søkt om endring av høyeste reguleringsvannstand for Tennesvatn fra 238,2 m til 239,0 m og endring av laveste reguleringsvannstand fra 232,2 m til 233,0 m for å være i samsvar med nye kontrollmålinger. Reguleringsvannstanden er fastsatt i manøvreringsreglementet av 17. juni 1955.

Hovedstyret i NVE går inn for endring av reguleringsvannstanden i de to vann slik som det søkes om. Ingen av høringsinstansene har gått imot at søknaden innvilges.

Olje- og energidepartementet samtykker i en endring av manøvreringsreglementet, fastsatt ved kgl. res. av 17. juni 1955, i samsvar med søknaden.

I/S Lofotkraft har også søkt om fristforlengelse vedrørende

overføring av Lillevatn til Tennesvatn.

I henhold til konsesjonsvilkårene av 1. mars 1957 skulle arbeidet med overføringen være påbegynt innen 2 år fra konsesjonens datum og være fullført innen 7 år. Hovedstyret, som for så vidt anbefaler fristforlengelse, uttaler at med dagens moderne anleggsutstyr m.v. vil det trolig være en bedre løsning å pumpe Lillevatns avløp opp i Krokvatn. I så fall vil det være nødvendig med ny tillatelse. Ut fra dette og ut fra at det er 25 år siden tillatelse ble gitt, finner Olje- og energidepartementet ikke å kunne gi fristforlengelse. Tillatelsen til overføring av Lillevatn til Tennesvatn er således bortfalt. Dersom I/S Lofotkraft ønsker å overføre Lillevatn enten til Tennesvatn eller til Krokvatn slik Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen er inne på, må selskapet søke på nytt.

Post 1 i manøvreringsreglementet for Krokvatn og Tennesvatn etter dette lyde:

Reguleringsgrensene er:

Krokvatn:

Øvre	kote 348,0
Nedre	" 340,0
Reguleringshøyde	<u>8,0 m</u>


Tennesvatn:


Øvre	kote 239,0
Nedre	" 233,0
Reguleringshøyde	<u>6,0 m</u>

Reguleringsgrensene skal betegnes ved faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.

Når det gjelder opprydding i forbindelse med Tennesvassdrage vises til selskapets brev av 27.2.81 til Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen om at det vil kontakte dem som har uttalt seg i anledning av saken og foreta ytterligere opprydding dersom det er behov for det.

Etter fullmakt


Hans-Ludvig Dehli


Jens V.L. Poulsen

Gjenpart:
NVE. Vedlagt dok.
Nordland fylkeskommune
Moskenes kommune
H. Sverdrup