

171.72, KDB: 725

Botnchra



KOPI

AA

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

KONTOR: TOLLBUGATEN 31 - TLF. 11 90 90 - RIKSTELEFONER OG FJERNVALG TLF. (02) 41 90 10
POSTADRESSE: POSTBOKS 8148 DEP., OSLO 1 - TELEKS: 18680 OEDEP N

A/S Nordkraft
Postboks 25

8275 STORJORD I TYSFJORD

4103 05. OKT 1982

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)

OED 4630/82 V HSo/BK

VERES
Dato

.10.82

A/S NORDKRAFT. SØRFJORD KRAFTVERK. SØKNAD OM TILLATELSE
TIL Å ØKE FLOMMEN FRA BRYNVATN I SØRFJORDVASSDRAGET.

Det vises til søknad av 1. mars 1982.

Olje- og energidepartementet finner å kunne gi tillatelse
til at planene for Sørfjord kraftverk endres, slik at
flommen i Sørfjordvassdraget på strekningen Brynvatn -
Sørfjorden økes. Planendringen gjøres for å spare utgiftene til
luker samtidig som manøvreringen blir enklere.

Ny post 2 i manøvreringsreglementet for Sørfjord kraftverk
blir etter planendringen sålydende:

"Ved manøvreringen skal flommene fra Brynvatn
begrenses ved at lukene i overføringstunnelen fra
Kjerringvatn stenges ved en vasstand på kote 515,8 m
i Brynvatn. For øvrig kan tappingen skje etter
A/S Nordkrafts behov."

Tillatelsen er i samsvar med Hovedstyrets tilråding.

Spørsmålet vedrørende Austerdalsoverføringen vil bli tatt
opp i den St.prp. som skal legges fram.

Etter fullmakt

Jens V.L. Poulsen

Kjell Haagenzen

Gjenpart: NVE