

094.12, KDB:74

ÅMELA



AA

27.1.78

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

KONTOR: PILESTREDET 33 - TLF. 119090 - RIKSTELEFONER OG FJERNVALG TLF. (02)419010
POSTADRESSE: POSTBOKS 8148 DEP., OSLO 1 - TELEKS: 18680 OEDEP N

L/L Tussa Kraft

6150 ØRSTAD

KOPI

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)

OEDId 9015/77 V ØT/LH

Dato

27.1.78

REGULERING AV ÅMELAVASSDRAGET M.V. (KGL.RES. 16. JUNI 1972).
PLANENDRING

Det vises til brev av 18. desember 1975 og 5. august 1976.

Departementet samtykker med dette i følgende to planendringer i forbindelse med konsesjon gitt ved kgl.res. 16. juni 1972 om regulering av Åmelavassdraget m.v. Dette er i samsvar med innstilling fra Hovedstyret i Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen av 6. oktober 1977.

Den første planendringen medfører at Løysingevatn S senkes 2,0 m (kote 676,5) istedenfor for å heves 2,0 m. Løysingevatn N blir uregulert istedenfor å senkes 2,0 m. Istedenfor å overføre vannet i tunnel fra Løysingevatn N til Storlivatn blir vannet nå overført i tunnel fra Løysingevatn S til Brøtavatn. Derfra renner vannet via Svartevatn, Jolegrøvatn og Tryttavatn til Storlivatn.

Vassdragsdirektoratet gis myndighet til å treffe avgjørelse angående valg av alternativ for tunnel Løysingevatn S - Brøtavatn.

Planendringen skyldes at det nå er foretatt triangulering og kartlegging med utgangspunkt i NGO's høydesystem. Dette har resultert i endel endringer av kotehøyden på reguleringsmagasinenes naturlige vannstander, som får konsekvenser for reguleringsgrensene for Løysingevatn N og Løysingevatn S.

Den andre planendringen gjelder en heving av Kvandalvatn S med ca. 2,0 m (kote 556) istedenfor en senking på 2,0 m (kote 552) som forutsatt i kgl.res. 16. juni 1972.

Planendringen skyldes et ønske om å kunne passere det innsnevrede parti i vannet med båt. Endringen er en naturvernmessig vinning.


Det foreligger ingen innvendinger mot planendringene.

Vilkårene forutsettes uendret i forhold til de tidligere vilkår gitt ved kgl.res. 16. juni 1972.

./.
Vedlagt følger nytt manøvreringsreglement for reguleringer og overføringer i Åmelavassdraget m.v.

Dette vedtak kan påklages til Kongen. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram. Klagen, som skal begrunnes, sendes til Olje- og energidepartementet som vil kunne gi nærmere opplysninger om klageadgangen, jfr. forvaltningsloven kap. VI.

Etter fullmakt


Hans-Ludvig Dehli


K. Haagenesen

Gjenpart til:

NVE

Høstmarks Ingeniørkontor

Miljøverndepartementet

Vanylven kommune

Eid kommune

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk

V. 1. 78

MANØVRERINGSREGLEMENT FOR REGULERINGER OG
OVERFØRINGER I ÅMELAVASSDRAGET M.V.

1.

Reguleringer:

Magasin	Nat.	Reg.grenser		Oppd.	Senking	Reg.høyde
	vst. kote	Øvre kote	Nedre kote			
				m	m	m
Storlivatn	527,0	543,3	520,3	6,3	16,7	23,0
Kvandalsvatn N	525,0	529,0	515,0	4,0	10,0	14,0
Sarpevatn	539,2	543,3	539,2	4,1		4,1
Dansevatn	540,0	543,3	540,0	3,3		3,3
Kvandalsvatn S	554,0	556,0	554,0	2,0		2,0
Løysingvatn S	678,5	678,5	676,5		2,0	2,0

Overføringer:

Avløpet fra Kvandalsvatn S - nedbørfelt 4,68 km² - overføres til Storlivatn.

Avløpet fra Løysingvatn N og S - nedbørfelt 1,77 km² - overføres til Storlivatn via Brøtavatn, Svartevatn, Jolegrøvatn og Tryttavatn (Brøstavatn).

Avløpet fra Sarpevatn og Dansevatn - nedbørfelt 6,20 km² - kan overføres gjennom vestre driftstunnel til Storlivatn.

Avløpet fra Mørkevatn - nedbørfelt 4,04 km² - overføres til Kvandalsvatn N.

Reguleringsgrensene skal betegnes ved faste og tydelige vasstandsmerker som det offentlige godkjenner.

Høydene refererer seg til oversiktskart K-200-301 E.

2.

Det skal ved manøvreringen has for øye at flomvassføringene i Åmela ikke økes. For øvrig kan tappingen skje etter L/L Tussa Krafts behov.

3.

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende samt at reguleringsanleggene til enhver tid er i god stand. Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vasstander samt observeres og noteres, om det forlanges, nedbørmengder, temperatur, snødybder m.v. Av protokollen sendes ved hver måneds utgang avskrift til Hovedstyret for Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen.

Hovedstyret kan bestemme hvor damvokteren skal bo, og at han skal ha telefon i sin bolig.

4.

Viser det seg at slipping etter dette reglement medfører skadelige virkninger av omfang for allmenne interesser, kan Kongen uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de endringer i reglementet som finnes nødvendige.

Til å forestå manøvreringen antas en norsk statsborger som godtas av vedkommende departement.

Forandringer i dette reglement kan bare foretas av Kongen etter at de interesserte har hatt anledning til å uttale seg.