

079.8 KOB 754



T Aa

KODT

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

KONTOR: TOLLBUGATEN 31 - TLF. 11 90 90 - RIKSTELEFONER OG FJERNVALG TLF. (02) 41 90 10
POSTADRESSE: POSTBOKS 8148 DEP., OSLO 1 - TELEKS: 18680 OEDEP N

Årdal og Sunndal Verk
Sørkedalsveien 6

OSLO 3

NVE-V

ARKIVNR.:

SAKSBEH.:

3289

12.AUG1980

KAN ARKIVERES

OFF.:

U.O.:

Dato

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)

OED 5865/80 V EE/BK

11.8.80

A/S ÅRDAL OG SUNNDAL VERK. REGULERING AV GAUTINGDALSVASSDRAGET.
KGL.RES. 24.6.77.

I St.prp. nr. 179, 1976-77 om regulering av Gautingdalsvassdraget i forbindelse med utbygging av Høyanger Verk er det ved en inkurie oppstått en feil i manøvreringsreglementet. Den samme feilen er også kommet med i kgl.res. 24.6.77 hvor det ble gitt tillatelse til utbyggingen, og i de trykte vilkårene for utbyggingen.

Feilen i manøvreringsreglementet består i at bestemmelsen om minstevannføringen i post 2, 2. avsnitt er utformet slik at det ikke er fastsatt noe vannslipp i perioden 16. september til 1. oktober. I departementets bemerkninger til det ajourførte manøvreringsreglementet for regulering i Høyanger-vassdraget i St.prp. nr. 179 er det imidlertid uttalt følgende:

"Industridepartementet har tatt inn Miljøverndepartementet forslag til minstevannføringer om sommeren i sitt forslag til manøvreringsreglement. Det vil si 5 m³/sek. i tiden 1. juni - 15. september. Resten av året har en foreslått 0,7 m³/sek."

På denne bakgrunn er det klart at det i perioden 16. september til 1. oktober skal slippes den fastsatte vintervannføringen på 0,7 m³/sek. Manøvreringsreglementets post 2, 2. avsnitt får derved følgende ordlyd:

"I kraftstasjonen K 2 skal vassføringen ikke være under 5 m³/sek. i tida 1. juni - 15. september. I tida 16. september - 31. mai skal vassføringen på samme sted ikke være under 0,7 m³/sek."

Etter fullmakt

Jens V.L. Poulsen

Eva Eikvåg

Kopi: NVE