

121.2 , KDB 757
orkla



DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

KONTOR: TOLLBUGATEN 31 - TLF. 11 90 90 - RIKSTELEFONER OG FJERNVALG TLF. (02) 41 90 10
POSTADRESSE: POSTBOKS 8148 DEP., OSLO 1 - TELEKS: 18680 OEDEP N

Kraftverkene i Orkla
Hospitalsløgken 20

7000 TRONDHEIM

KOPI

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)

OED 8117/79 V EE/LH

Dato

07.11.80

17.11.80

KRAFTVERKENE I ORKLA. KGL.RES. 16.6.78. TILLATELSE TIL OVERFØRING AV STAVÅA OG PLANENDRING VEDRØRENDE UTBYGGING AV BRATTSET KRAFTVERK I ORKLA-GRANAVASSDRAGET

Ved Regjeringens resolusjon 6. november 1980 er bestemt:

- "1) I medhold av ervervsloven av 14. desember 1917 og vassdragsreguleringsloven av samme dato gis Kraftverkene i Orkla tillatelse til erverv, overføring og planendring i forbindelse med inntak av Stavåa til driftstunnelen for Brattset kraftverk og flytting av kraftverket 500 m nedover Orkla, alt på de vilkår og under de forutsetninger som er nevnt i Olje- og energidepartementets foredrag av 16. juni 1978.
- 2) Det fastsatte manøvreringsreglement for reguleringsgene og overføringene i Orkla og Grana, fastsatt ved kgl.res. 16.6.78 endres i samsvar med ovennevnte foredrag og gjøres også gjeldende for overføringen av Stavåa.
- 3) I medhold av vassdragsloven av 15. mars 1940 § 11 tillates Kraftverkene i Orkla å ekspropriere de private fallrettigheter som er nødvendig for å gjennomføre ovennevnte tiltak."

I det foredrag som ligger til grunn for Regjeringens resolusjon tales bl.a.:

"Olje- og energidepartementet tilrår at Kraftverkene i Orkla får tillatelse etter vassdragsreguleringsloven til å overføre Stavåa til driftstunnelen for Brattset Kraftverk og til å flytte nevnte kraftverk ca. 500 m nedover Orkla. I tillatelsen inngår nødvendig tillatelse i henhold til lov av 26. juni 197 om vern mot vannforurensning §§ 4 og 10.

Tillatelsen til overføringen av Stavåa medfører at tillatelsen til overføring av Ea gitt ved kongelig resolusjon 16.6.78 faller bort.

INVE-
4821 18.NOV1980
KAL AKTIVERES
OFF: J.G.

Departementet tilrår videre at Kraftverkene i Orkla får tillatelse til nødvendig ekspropriasjon etter vassdragslovens § 148 av private fallrettigheter og konsesjon i henhold til ervervsloven for samtlige fallrettigheter på utbyggingsstrekningen.

Det tilrådes at de nevnte tillatelser gis på de vilkår og det manøvreringsreglement som er fastsatt ved kongelig resolusjon 16.6.78 for hovedutbyggingen i Orkla-Granavassdraget som om disse var gitt på samme tidspunkt.

På grunnlag av et krav fra Rennebu kommune om å få en avkjørsel fra E6 til Undalsveien som tilfredsstiller Vegvesenets krav til permanent bruk, er det oppnådd enighet mellom kommunen og KVO om anleggsveien i forbindelse med inntaket av Stavåa. Anleggsveien skal bygges med avkjørsel fra E6 fra tippen i Gammelstødalen til inntaket i Stavåa. I tillegg skal KVO bygge veien videre fra Stavåa over til veien Undal-Skaumsjøen. Denne veitraséen er 600 m lang og går i lett terreng. Kommunen har derved fått oppfylt sitt krav i forbindelse med anleggsveien.

Rennebu kommune stilte også opprinnelig krav om bruk av tunnelmassene til oppknusing eller fyllmasse. Utbyggeren frarådet oppknusing av massene, da disse vesentlig består av bergarter som ikke egner seg for oppknusing. Kommunen og utbyggeren har imidlertid kommet til enighet om plassering av tippen i Gammelstødalen og bruk av denne som skytebane. På denne bakgrunn finner ikke departementet grunnlag for å fastsette nærmere bestemmelser angående tunnelmassen utover de som fremgår av post 10 i vilkårene.

Landbruksdepartementet har anført at utbyggeren ikke bør tilpliktes å erverve eiendomsretten til tippområdene i Gammelstødalen. Olje- og energidepartementet viser her til Hovedstyrets kommentarer til vilkårene der det er presisert at varig råderett ikke nødvendigvis innebærer erverv av grunn, men også kan oppnås ved passende klausulering, jfr. post 10 i vilkårene.

Rennebu kommune har understreket at påleggene om fiske må stå i forhold til virkningene planendringen får for fisket. Miljøverndepartementet har ikke hatt merknader til Hovedstyrets innstilling på dette punkt.

Olje- og energidepartementet vil imidlertid presisere at vilkårene om fisket som ble fastsatt i forbindelse med hovedutbyggingen i vassdraget også vil gjelde den omsøkte planendringen.

Som vilkår for at tillatelse i medhold av Lov om vannforurensning skal kunne gis, har Miljøverndepartementet krevet at det må slippes en minstevannføring på 0,05 l/s til Stavåa hele året dog begrenset til den naturlige vannføring. Hovedstyret har ikke funnet det nødvendig utfra forurensningssituasjonen i Stavåa å pålegge utbyggeren å slippe noen minstevannføring i elven.

Olje- og energidepartementet fulgte Miljøverndepartementets forslag til minstevannføringer i Øvre Orkla ved fastsettelsen av manøvreringsreglementet i forbindelse med hovedutbyggingen i vassdraget. En finner det også riktig å fastsette den minstevannføringen som er foreslått av Miljøverndepartementet når det gjelder Stavåa. Dette medfører at den årlige produksjonen som følge av overføringen vil bli redusert med noe under 1 GWh. Forøvrig skal manøvreringsreglementet for hovedutbyggingen gjelde også for overføringen av Stavåa så langt det passer. Dette innebærer bl.a. at bestemmelsene i post 2, 11 og 12, som åpner adgang til å endre minstevannføringen, også gjelder for Stavåa.

Etter dette får manøvreringsreglementet for Orkla/Granautbyggingen post 1.B.f. følgende ordlyd:

"Avløpet fra følgende felter føres inn på driftstunnelen for Brattset Kraftverk: Ulvasbekken (5,1 km²), Nåva (60,5 km²) og Stavåa (46,6 km²).

Manøvreringsreglementets post 2, nytt 7. ledd får følgende ordlyd:

"Fra inntaket i Stavåa skal det slippes en minste vannføring på 0,05 m³/sek. hele året, dog begrenset til den naturlige vannføringen."

Etter fullmakt

Jens V.L. Poulsen

Eva Eikvåg