

175 761.

087.2 Breimsvatn.

175.21 - 421.02



DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

KONTOR: PILESTREDET 33 - TLF. 119090 - RIKSTELEFONER OG FJERNVALG TLF. (02) 419010
POSTADRESSE: POSTBOKS 8148 DEP., OSLO 1 - TELEKS: 18680 OEDEP N

Gloppen Elektrisitetsverk

6860 SANDANE

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)

Dato

.. OED 7438/79 V JR/BK

5.4.79

ENDRING AV MANØVRERINGSREGLEMENT - REGULERING AV BREIMSVATN.
GLOPPEN ELEKTRISITETSVERK.

Ved kongelig resolusjon av 16. februar 1979 er det fastsatt nytt manøvreringsreglement for reguleringen av Breimsvatn.

Det nye reglementet er tilpasset de forhold som vil råde ved den nye dammen med klappeluke. Videre er det nye reglementet utformet slik at det også kan gjelde dersom det blir bygget et nytt kraftverk i Trysilfossen.

Under saksbehandlingen har Miljøverndepartementet fremført krav om at regulanten bør pålegges å dekke kostnadene ved forlengelsen av en laksetrapp, og at luken for laksetrappen skal manøvreres til riktig stilling ved endring i vannstandsforholdene.

Fra departementets tilråding hitsettes:

"Miljøverndepartementets uttalelse er lagt fram for Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen som finner det naturlig at Gloppen elektrisitetsverk betaler kostnaden ved forlengelsen av laksetrappen. Dette fordi den nye dammen representerer et nytt hinder for fiskens frie gang i vassdraget, jfr. vassdragslovens §§ 104 og 106. NVE finner det videre rimelig at regulanten manøvrerer luka for laksetrappen til riktig stilling ved endring i vannstandsforholdene. Departementet slutter seg her til Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen og forutsetter at regulanten betaler kostnaden for forlengelsen av laksetrappen og manøvrerer i luken i overe stemmelse med NVE's tilråding."

Det nye manøvreringsreglement for regulering av Breimsvatn er sålydende:

" 1.

Breimsvatn

Øvre reguleringsgrense	kote 61,139
Nedre "	" 59,339
Reguleringshøgd	<u>1,8 m</u>

Kotehøgdene referer seg til nivellement utført av Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen og svarer til 1,8 og 0,0 m på vassmerke 620 ved Breimsvatn.

Reguleringsgrensene skal merkast med faste og tydelege vasstandsmerke, som Hovudstyret for Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen godkjenner.

2.

I tida frå vårflaumen byrjar - men seinast frå 1. mai - 1. oktober - skal dammen så vidt råd er manøvrerast slik at vasstandane i Breimsvatnet og vassføringa i elva til kvar tid ligg nær tilhøva som ville vore utan regulering. Regulanten skal syta for at den naudsynte utrekning for rekonstruksjon av dei naturlege tilhøve blir gjennomført.

Ved manøvreringa skal ein elles ha for auga at naturleg flaumvassføring ikkje aukar. Heller ikkje må lågvassføringa minka til skade for andre sine interesser.

Når vasstanden har nådd øvre reguleringsgrense, eller er over denne, skal luka liggje nede.

Manøvreringa av dammen skal gå for seg slik at vassføringsendringane i elva ikkje vert for brå.

Elles kan vassleppinga skje etter det Gloppen Elektrisitetsverk har trong for.

3.

Det skal sjåast etter at flaum- og tappeløp ikkje blir hindra av is eller liknande og at reguleringsanlegget til kvar tid er i god stand. Det skal førast protokoll over manøvreringa og avlesne vasstandar og observerast og noterast om det blir kravt, nedbørmengder, temperatur, snødjupt m.v. Hovudstyret for Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen kan krevja å få tilsendt utskrift av protokollen som regulanten har plikt til å taka vare på for heile reguleringstida.

4.

Syner det seg at sleppinga etter dette reglementet fører med seg skadelege verknader av omfang for allmenne interesser,

kan Kongen utan vederlag til konsesjonæren, men med plikt for han til å erstatte moglege skadeverknader for tredjemann, fastsetje dei brigade i reglementet som finst turvande.


Til å bestemma manøvreringa skal tilsettast ein norsk statsborgar som blir godteken av vedkomande departement.

Brigde i dette reglementet kan berre gjerast av Kongen etter at dei interesserte har hatt høve til å uttala seg.

5.

Mogleg usemje om forståinga av dette reglement avgjeras med bindande verknad av departementet."

Etter fullmakt


Hans-Ludvig Denli


Kjell Haagenen