



DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET

KONTOR: EINAR GERHARDSSENS Plass 1 - TLF. 22 24 90 90 - TELEFAX 22 24 95 65

POSTADRESSE: POSTBOKS 8148 DEP., 0033 OSLO - TELEKS 21486 OEDEP N

Norges vassdrags- og energiverk
Postboks 5091, Maj.
0301 OSLO

TELEFON 95 124 - 12
AND/SAKSBEH

VK/AVA 23. OKT 1997

ARKIVAR 911-511.1

HENLEGGES

Deres ref

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
OED 97/0673 - EV GYH

Dato

21 OKT. 1997

**GLOMMENS OG LAAGENS BRUKSEIERFORENING. TILLATELSE
TIL REGULERING AV AURSUNDEN**

//.
//. Vedlagt oversendes 50 avtrykk av konsesjonsdokumentet for ovennevnte tillatelse samt tre kopier av Olje- og energidepartementets brev av i dag til Glommens og Laagens Brukseierforening.

NVE gis myndighet til å kreve inn de årlige avgiftene til staten, jf. vilkårenes post 2.

NVE gis videre myndighet til å bestemme omfanget av forbygnings- og erosjonssikringstiltak og til å gi pålegg om bygging av terskler m.v. (jf. post 10), samt å treffe bestemmelser om hydrologiske observasjoner (jf. post 12).

NVE bes sørge for at erstatningsutlegg som staten har hatt etter 13.05.86 blir refundert av konsesjonæren og ført til Konsesjonsavgiftsfondet.

//. De hitsendte saksmapper returneres.

Etter fullmakt

Harald Solli

Geir Y. Hermansen



DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET

KONTOR: EINAR GERHARDSSENS Plass 1 - TLF. 22 24 90 90 - TELEFAX 22 24 95 65

POSTADRESSE: POSTBOKS 8148 DEP., 0033 OSLO - TELEKS 21486 OEDEP N

KOPI

Glommens og Laagens Brukseierforening
Postboks 2903, Solli
0230 OSLO

Deres ref

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)

OED 97/0673 EV GYH

Dato

21 OKT. 1997

TILLATELSE TIL REGULERING AV AURSUNDEN

//.

Under henvisning til vårt brev 21.07.97, oversendes 40 avtrykk av konsesjonsdokumentet for ovennevnte tillatelse.

Vedrørende vilkårene for konsesjonen meddeles følgende:

Konsesjonsavgiftene (jfr. post 2 i vilkårene) er på kroner 6 pr. nat.hk. til staten, og betales etterskuddsvis til hovedkassereren i NVE. Avgiftene på kroner 18 pr. naturhestekraft til kommuner innbetales i henhold til NVEs rundskriv 07.10.86. Plikten til å betale avgiftene inntreter etter hvert som den innvunne kraften tas i bruk. Avgiftene forfaller til betaling ved utgangen av hvert kalenderår.

Avgiftsstørrelsene skal gjelde fra utløpet av den tidligere konsesjon 13.05.86, og skal i medhold av forskrifter fastsatt ved kgl. res. 04.12.87 justeres etter konsumprisindeksen fra dette tidspunkt. Kommunene har krav på renter for konsesjonsavgifter som etterbetales. Det er forutsatt en rente på 8 prosent for perioden fra 01.01.94. For den øvrige periode legges 12 prosent rente til grunn.

Når konsesjonen er gitt, skal det innbetales i alt 16 mill. kroner som skal avsettes til næringsfond, jfr. vilkårenes post 2. Næringsfondet fordeles slik mellom de berørte kommunene:

Røros kommune:	14,3 mill. kroner
Os kommune:	0,5 mill. kroner
Tolga kommune:	0,5 mill. kroner
Tynset kommune:	0,5 mill. kroner
Alvdal kommune:	0,2 mill. kroner

Konsesjonsavgiftsmidler og næringsfond danner et fond som etter nærmere bestemmelse av kommunestyret skal anvendes til fremme av næringslivet i kommunen. Godkjennelse av vedtektene for fondet er delegert til fylkesmannen i henhold til lov 14.12.17 nr. 17 om vassdragsreguleringer § 11 nr. 2.

Saker i forbindelse med vilkårenes post 7 (Naturforvaltning) hører inn under Miljøverndepartementet. I henhold til vilkårenes post 7 avsnitt V skal det innbetales et årlig beløp til Røros kommune på kroner 200.000 til opphjør av

fisk, vilt og friluftsliv.

Miljøverndepartementet avgjør i hvilket omfang det skal gjennomføres undersøkelser av forurensningsforholdene i Glomma på strekningen Aursunden - Os etter vilkårenes post 9 (Forurensning m.v.).

NVE er gitt myndighet til å gi pålegg om bygging av terskler, foreta biotopjusterende tiltak m.v., jf. vilkårenes post 10 (Terskler m.v.). Under ledelse og nærmere bestemmelse av NVE skal det i løpet av fem år gjennomføres erosjonssikringstiltak i Aursunden og langs Glomma ved Brekken. Arbeidene skal skje i henhold til plan som skal utarbeides av NVE i samråd med konsesjonæren som også bekoster planen. Konsesjonæren bærer 3/4 av kostnadene ved erosjonssikringstiltakene ved Aursunden og 9/10 av kostnadene langs Glomma ved Brekken nedenfor Djupa bru. NVE bekoster den resterende del av anleggskostnadene. Vedlikehold av anleggene gjennomføres etter nærmere bestemmelse av NVE og bekostes i sin helhet av konsesjonæren.

NVE gis myndighet til å treffe bestemmelser om hydrologiske observasjoner (jfr. post 12).

Det er forutsatt at manøvreringsreglementet praktiseres på en slik måte at reindriftsnæringen får tilfredsstillende og forsvarlige flytteforhold i perioden frem til 01.05 hvert år.

././.

Det vedlegges to bekreftende eksemplarer av konsesjonsdokumentet. Disse skal tinglyses så snart som mulig, jfr. vilkårenes post 16. Dokumentet skal avmerkes på de eiendommer hvor anleggene og kraftstasjonen er liggende. Konsesjonsdokumentet skal deretter sendes tilbake til Olje- og energidepartementet med attest fra sorenskriveren om hvilke eiendommer dokumentet er anmerket på. Samtidig sendes inn en fortegnelse over hvilke eiendommer anleggene ligger på.

Departementet forbeholder seg å treffe enhver bestemmelse som måtte anses påkrevd i anledning av konsesjonsbetingelsene og kontrollen med deres overholdelse (jfr. post 15).

Det er en forutsetning at konsesjonæren betaler de fremtidige justerte årlige erstatninger fra og med overtakelsen av reguleringen. Erstatningsutlegg som staten har hatt etter 13.05.86 forutsettes refundert.

Etter fullmakt

Per Håkon Høisveen

Harald Solli

Tillatelse

for

Glommens og Laagens Brukseierforening

TIL REGULERING AV AURSUNDEN

(MEDDELT VED KONGELIG RESOLUSJON AV 18. JULI 1997)

Ved kongelig resolusjon av 18. juli 1997 er bestemt:

«1. I medhold av vassdragsreguleringsloven av 14. desember 1917 gis Glommens og Laagens Brukseierforening konsesjon for regulering av Aursunden på de vilkår som er tatt inn i Olje- og energidepartementets foredrag 18. juli 1997.

2. Det fastsettes manøvreringsreglement for reguleringen i samsvar med det inntatte forslag i foredraget.»

Vilkår

for tillatelse for Glommens og Laagens Brukseierforening til å regulere Aursunden.

(Fastsatt ved kongelig resolusjon av 18. juli 1997.)

1.

(Konsesjonstid)

Konsesjonen gis på ubegrenset tid regnet fra 13. mai 1986.

Vilkårene for konsesjonen kan tas opp til alminnelig revisjon etter 30 år. Hvis vilkårene blir revidert, har konsesjonæren adgang til å frasi seg konsesjon innen 3 måneder etter at han har fått underretning om de reviderte vilkår, jfr. vassdragsreguleringsloven § 10, post 3, 1. ledd.

Konsesjonen kan ikke overdras.

Det utførte reguleringsanlegg eller andeler i det kan ikke avhendes, pantsettes eller gjøres til gjenstand for arrest eller utlegg uten i forbindelse med vannfall i samme vassdrag nedenfor anleggene.

Anleggene må ikke nedlegges uten statsmyndighetenes samtykke.

2.

(Konsesjonsavgifter og næringsfond)

For den øking av vannkraften som innvinnes ved reguleringen for eiere av vannfall eller bruk i vassdraget skal disse betale følgende årlige avgifter: Til statens konsesjonsavgiftsfond kr 6 pr. nat.hk. Til konsesjonsavgiftsfondet i de fylkes-, herreds- og bykommuner som Kongen bestemmer kr 18 pr. nat.hk.

Fastsettelsen av avgiftene tas opp til ny vurdering etter tidsintervaller som loven til enhver tid bestemmer.

Økingen av vannkraften skal beregnes på grunnlag av den øking av vannføringen som reguleringen antas å ville medføre utover den vannføring som har kunnet påregnes år om annet i 350 dager av året.

Ved beregningen av økingen forutsettes det at magasinet utnyttes på en sådan måte at vannføringen i lavvannsperioden blir så jevn som mulig. Hva som i hvert enkelt tilfelle skal regnes som innvunnet øking av vannkraften avgjøres med bindende virkning av Olje- og energidepartementet.

Plikten til å betale avgiftene inntreffer etter hvert som den innvunne vannkraft tas i bruk. Avgiften har samme pantessikkerhet som skatter på fast eiendom og kan inndrives på samme måte som disse.

Etter forfall påløper rente som fastsatt i medhold av lov av 17. desember 1976 nr 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3, første ledd.

Når konsesjon er gitt, plikter konsesjonæren å innbetale i alt 16 millioner kr som avsettes til et næringsfond. Næringsfondet fordeles slik:

Røros kommune:	14,3 mill. kr
Os kommune:	0,5 mill. kr
Tolga kommune:	0,5 mill. kr
Tynset kommune:	0,5 mill. kr
Alvdal kommune:	0,2 mill. kr

Konsesjonsavgiftsmidler og næringsfond danner ett og samme fond som etter nærmere bestemmelse av kommunestyret skal anvendes til fremme av næringslivet i kommunen.

Vedtekter for fondet skal godkjennes av fylkesmannen.

3.

(Kontroll med betaling av avgift m.v.)

Nærmere bestemmelse om betaling av avgifter etter post 2 og 3 samt kontroll med vannforbruket og avgivelse av kraft, jf post 14 kan med bindende virkning fastsettes av Olje- og energidepartementet.

4.

(Erstatning til etterlatte)

Hvis noen av arbeiderne eller funksjonærene omkommer ved arbeidsulykke i anleggstiden for et anleggsarbeid tilknyttet reguleringen, kan konsesjonæren etter nærmere bestemmelse av Olje- og energidepartementet pålegges å sikre eventuelle etterlatte en øyeblikkelig erstatning.

5.

(Konsesjonærens ansvar ved anlegg/drift m.v.)

Konsesjonæren plikter å påse at han selv, hans kontraktører og andre som har med ev. anleggsarbeid tilknyttet reguleringen å gjøre, unngår ødeleggelse av naturforekomster, landskapsområder, fornminner m.v., når dette er ønskelig av vitenskapelige eller historiske grunner eller på grunn av områdenes naturskjønnhet eller egenart. Dersom slike ødeleggelser ikke kan unngås, skal naturvernmyndighetene underrettes.

6.

(Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn m.v.)

Eksisterende reguleringsanlegg skal til enhver tid holdes i fullt driftsmessig stand.

Reguleringen og reguleringsanlegget er under-

lagt NVEs tekniske tilsyn samt godkjenning for så vidt angår landskapsmessige forhold. NVE kan i denne forbindelse gi de pålegg som finnes nødvendig, samt gjennomføre eventuelle manglende tiltak sett i forhold til tiltak av denne art som er vanlige ved nye reguleringer.

Utgiftene som er forbundet med dette dekkes av konsesjonæren.

7.

(Naturforvaltning)

I

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Direktoratet for naturforvaltning (DN)

- a. å sørge for at forholdene i Aursunden og øvre del av Glomma er slik at de stedegne fiskestammene i størst mulig grad opprettholder naturlig reproduksjon og produksjon og at de naturlige livs- betingelsene for fisk og øvrige naturlig forekom- mende plante- og dyrepopulasjoner forringes minst mulig,
- b. å kompensere for skader på den naturlige rekrut- tering av fiskestammene ved tiltak,
- c. å sørge for at fiskens vandringsmuligheter i vass- draget opprettholdes og at inntak og utløp utfor- mes slik at tap av fisk reduseres,
- d. å sørge for at fiskemulighetene i størst mulig grad opprettholdes.

II

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av DN å sørge for at forholdene for plante- og dyre- livet i området som direkte eller indirekte berøres av reguleringen forringes minst mulig og om nødven- dig utføre kompenserende tiltak.

III

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av DN å sørge for at friluftslivets bruks- og opple- vesesverdier i området som berøres direkte eller in- direkte av reguleringen tas vare på i størst mulig grad. Om nødvendig må det utføres kompenserende tiltak og tilretteleggingstiltak.

IV

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av DN å bekoste naturvitenskapelige undersøkelser samt friluftslivsundersøkelser i de områdene som berøres av reguleringen. Dette kan være arkiverings- undersøkelser, langtidundersøkelser og/eller etter- undersøkelser. Konsesjonæren kan også tilpliktes å delta i fellesfinansiering av større undersøkelser som omfatter områdene som direkte eller indirekte berø- res av reguleringen.

V

Fra og med det år konsesjon er gitt, plikter konsesjo- næren å innbetale et årlig beløp til Røros kommune

på kr 200.000 til opphjør av fisk, vilt og friluftsliv. Beløpet skal justeres etter de tidsintervaller som lo- ven til enhver tid bestemmer. Midlene til fisk og vilt skal nyttes etter nærmere bestemmelse av kommu- nestyret. Med hensyn til tiltak som kommer friluftsliv- et til gode, skal beløpet nyttes etter nærmere be- stemmelse gitt av DN.

VI

Alle utgifter forbundet med kontroll og tilsyn med overholdelsen av ovenstående vilkår eller pålegg gitt med hjemmel i disse vilkår, dekkes av konsesjonæ- ren.

8.

(Fornminner m.v.)

Konsesjonæren skal i god tid på forhånd undersøke om faste fornminner som er fredet i henhold til lov av 9. juni 1978 nr. 50, eller andre kulturhistoriske lo- kaliteter blir berørt, og i tilfelle straks gi melding om dette til vedkommende museum og/eller Riksanti- kvaren. Viser det seg først mens arbeidet er i gang at det kan virke inn på fornminne som ikke har vært kjent, skal melding sendes med en gang og arbeidet stanses.

9.

(Forurensning m.v.)

Regulanten plikter etter vedkommende departe- ments nærmere bestemmelse å bekoste helt eller del- vis undersøkelser av forurensningsforholdene i Glomma på strekningen Aursunden - Os.

10.

(Terskler m.v.)

Det skal utføres forbygnings- og erosjonssikringstil- tak på utsatte strandpartier langs Aursunden og langs Glomma ved Brekken etter nærmere bestemmelse av NVE. Plan for arbeidene skal utarbeides i samråd med konsesjonæren som også bekoster planen.

Tiltakene skal dekke områder som er utsatt for aktiv erosjon og som representerer verdifull grunn som dyrket mark, påstående hus o.l. eller hvor slik grunn kan sies å være truet. Aktuelt for tiltak er også områder hvor det vurderes at fortsatt erosjon vil bli av betydelig omfang.

Konsesjonæren bærer 3/4 av kostnadene ved til- takene ved Aursunden og 9/10 av kostnadene langs Glomma ved Brekken nedenfor Djupa bru. NVE be- koster den resterende del av anleggskostnadene.

Arbeidet utføres under ledelse av NVE innen en tidsfrist på 5 år fra reguleringstillatelsens datum.

Vedlikehold av anleggene gjennomføres og be- koster av konsesjonæren etter bestemmelse av NVE.

For øvrig gjelder:

I de deler av vassdragene hvor inngrepene med- fører vesentlige endringer i vannføring eller vann-

stand, kan NVE pålegge konsesjonæren å bygge terskler, foreta biotopjusterende tiltak, elvekorreksjoner, opprenskinger m.v. for å redusere skadevirkninger.

Dersom inngrepene forårsaker ytterligere erosjonsskader, fare for ras eller oversvømmelse, eller øker sannsynligheten for at slike skader vil inntreffe, kan NVE pålegge konsesjonæren å bekoste sikringsarbeider eller delta med en del av utgiftene forbundet med dette.

Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene er fastlagt og må gjennomføres så snart som mulig.

Terskelpålegget vil bygge på en samlet plan som ivaretar både private og allmenne interesser i vassdraget. Utarbeidelse av pålegget samt tilsyn med utførelse og senere vedlikehold er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med tilsynet dekkes av konsesjonæren.

11.

(Manøvreringsreglement m.v.)

Vannslippingen skal foregå overensstemmende med et manøvreringsreglement som Kongen på forhånd fastsetter.

Viser det seg at slippingen etter dette reglementet medfører skadelige virkninger av omfang for allmenne interesser, kan Kongen uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de endringer i reglementet som finnes nødvendige.

Dersom vannslippingen foregår i strid med reglementet, kan konsesjonæren pålegges en tvangsmulkt til staten av inntil kr. 10.000 for hver gang etter Olje- og energidepartementets nærmere bestemmelse.

12.

(Hydrologiske observasjoner, kart m.v.)

Konsesjonæren skal etter nærmere bestemmelse av Olje- og energidepartementet utføre de hydrologiske observasjoner som i det offentlige interesser finnes påkrevet og stille det innvunne materiale til disposisjon for det offentlige.

De tillatte reguleringsgrenser markeres ved faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.

Kopier av alle karter som konsesjonæren måtte la oppta i anledning av anlegget, skal sendes Statens kartverk med opplysning om hvordan målingene er utført

13.

(Militære foranstaltninger)

Ved reguleringsanlegget skal det tillates truffet militære foranstaltninger for sprengning i krigstilfelle

uten at konsesjonæren har krav på godtgjørelse eller erstatning for de herav følgende ulemper eller innskrenkninger med hensyn til anlegget eller dets benyttelse. Konsesjonæren må uten godtgjørelse finne seg i den bruk av anlegget som skjer i krigsøyemed.

14.

(Konsesjonskraft)

Konsesjonæren skal avstå til de kommuner og fylkeskommuner som kraftanlegget ligger i, inntil 10 prosent av den for hvert vannfall innvunne økning av vannkraften, beregnet etter reglene i vassdragsreguleringsloven § 11 nr. 1, jf. § 3. Avståelse og fordeling avgjøres av Olje- og energidepartementet med grunnlag i kommunenes behov til den alminnelige elektrisitetsforsyning.

Staten kan i tillegg kreve avstått inntil 5 prosent av kraften, beregnet som i første ledd.

Olje- og energidepartementet bestemmer hvordan kraften skal avstås og beregner effekt og energi.

Kraften tas ut i kraftstasjonens apparatanlegg for utgående ledninger eller fra konsesjonærens ledninger med leveringssikkerhet som fastkraft og brukstid ned til 5000 timer årlig. Konsesjonæren kan ikke sette seg imot at kraften tas ut fra andres ledninger og plikter i så fall å stille kraften til rådighet. Kostnadene ved omforming og overføring av kraften ved uttak andre steder enn i kraftstasjonens apparatanlegg for utgående ledninger, betales av den som tar ut kraften.

Konsesjonæren har rett til å forlange et varsel av 1 år for hver gang kraft uttas. Samtidig som uttak varsles, kan forlanges oppgitt den brukstid som ønskes benyttet og brukstidens fordeling over året. Tvist om fordelingen avgjøres av Olje- og energidepartementet. Oppsigelse av konsesjonskraft kan skje med 2 års varsel.

Prisen på kraften, referert kraftstasjonens apparatanlegg for utgående ledninger, fastsettes hvert år av Olje- og energidepartementet basert på gjennomsnittlig selvkost for et representativt antall vannkraftverk i hele landet.

Unnlater konsesjonæren å levere kraft som er betinget i denne post uten at vis major, streik eller lockout hindrer leveransen, plikter han etter Olje- og energidepartementets bestemmelse å betale til statskassen en mulkt som for hver kWh som urettelig ikke er levert, svarer til den pris pr. kWh som hvert år fastsettes av Olje- og energidepartementet, med et påslag av 100 prosent. Det offentlige skal være berettiget til etter Olje- og energidepartementets bestemmelse å overta driften av kraftverket for eierens regning og risiko, dersom dette blir nødvendig for å levere den betingede kraften.

Vedtak om avståelse og fordeling av kraft kan tas opp til ny prøvelse etter 20 år fra vedtakets dato.

15.

(Kontroll med overholdelsen av vilkårene)

Konsesjonæren underkaster seg de bestemmelser som til enhver tid måtte bli truffet av Olje- og energidepartementet til kontroll med overholdelsen av de oppstilte vilkår.

Utgiftene med kontrollen erstattes det offentlige av konsesjonæren etter nærmere regler som fastsettes av Olje- og energidepartementet.

Ved overtredelse av de fastsatte bestemmelser plikter konsesjonæren etter krav fra Olje- og energidepartementet å bringe forholdene i lovlig orden. Krav kan ikke fremsettes senere enn 20 år etter utløpet av det kalenderår da arbeidet ble fullført eller tiltaket trådte i virksomhet.

Gjentatte eller fortsatte overtredelser av postene 2, 11, 14 og 15 første eller annet ledd kan medføre at

konsesjonen trekkes tilbake i samsvar med bestemmelsene i vassdragsreguleringsloven § 12, post 23.

For overtredelse av de i konsesjonen inntatte bestemmelser påløper en tvangsmulkt på kr. 1000 pr. dag eller kr. 5000 for hver overtredelse såfremt det ikke er fastsatt annen straff for overtredelse av vilkåret. Mulkten kan inndrives ved utpanting.

16.

(Tinglysing)

Konsesjonen skal tinglyses i de rettskretser hvor anlegget ligger. Olje- og energidepartementet kan bestemme at et utdrag av konsesjonen skal tinglyses som heftelse på de eiendommer eller bruk i vassdraget for hvilke utbyggingen kan medføre forpliktelser.

Manøvreringsreglement

for Glommens og Laagens Brukseierforening for regulering av Aursunden

(Fastsatt ved kongelig resolusjon av 18. juli 1997.)

1.

	Nat. lav.vst.	Reg.grenser i m		Reg.høyde m
		HRV	LRV	
Aursunden	689,32	691,10	685,20	5,90

Høydene refererer seg til bolt D angitt på tegning med betegnelsen V^D nr 3237 fra januar 1921 med høyde 691,27 m i Statens Kartverks (SK) høydesystem (NN 1954). Boltene har betegnelsen H26N107 i SK-systemet.

2.

Vannføringen fra Aursunden skal ikke være mindre enn 8 m³/s med mindre hensynet til stabilisering av isforholdene som omhandlet i neste ledd og hensynet til å ikke underskride LRV kote 685,20, krever det. I magasinområdet mellom kotene 686,05 og 685,20 kan tappingen i sistnevnte tilfelle begrenses til naturlig tilløp.

I isleggingstiden på strekningen Aursunden-Høyegga er tappingen begrenset til maksimum 13 m³/s inntil isforholdene har stabilisert seg. Økningen opp til maksimal vintertapping på 35 m³/s skal ikke være mer enn 0,5 - 1,0 m³/s pr døgn.

Foran og under flom skal manøvreringen skje etter følgende retningslinjer:

Magasinet mellom kotene 691,00 og 691,10 skal fungere som flomdempingsmagasin og skal ikke fylles for vintertapping før 15. september.

Ved begynnende flom skal dammens flomluker manøvreres slik at avløpet ikke overstiger tilsiget. Når vannstanden under stigende flom går over kote 690,80 - eller for øvrig når vannstanden ligger over

denne grense og det ut fra hydrologiske og/eller meteorologiske prognoser er grunn til å anta at HRV vil bli overskredet - skal tapping foregå i henhold til naturlig avløpskurve inntil alle flomluker er åpne og full avledningskapasitet er nådd ved ca 315 m³/s. Samme avløpskurve følges ved synkende flom så lenge vannstanden i sjøen er over kote 691,00.

For øvrig kan tappingen skje etter brukseierforeningens behov.

3.

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende samt at reguleringsanlegget til enhver tid er i god stand. Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander samt observeres og noteres om det forlanges: Nedbørmengder, temperatur, snedybder m.v. Norges vassdrags- og energiverk kan forlange å få tilsendt utskrift av protokollen som regulanten plikter å oppbevare for hele reguleringsperioden.

4.

Viser det seg at slipping etter dette reglement medfører skadelige virkninger av omfang for allmenne interesser, kan Kongen uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger overfor tredjemann, fastsette de endringer i reglementet som finnes nødvendige.



DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET

KONTOR: GRUBBEGATA 8 - TLF. 22 24 90 90 - TELEFAX 22 24 95 65

POSTADRESSE: POSTBOKS 8148 DEP., 0033 OSLO - TELEKS 21486 OEDEP N

Norges vassdrags- og energiverk
Postboks 5091 Majorstua
0301 Oslo

REG.NR. 95 124 - 11
AVD./SAKSBEH. 1
VK/ava 23. JUL 1997
ARKIVNR. 911-511.1 / 002
HENLEGGES

Deres ref

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
OED 97/673 - EV ATO

Dato

21 JUL 1997

**GLOMMENS OG LAAGENS BRUKSEIERFORENING.
TILLATELSE TIL REGULERING AV AURSUNDEN**

- ./ Til orientering oversendes kopi av brev av i dag til Glommens og Laagens
Brukseierforening vedrørende ovennevnte.
- ./ Videre vedlegges kopi av den kongelige resolusjonen av 18. juli 1997.

Departementet vil komme nærmere tilbake til konsesjonsvilkårene når tillatelsen foreligger trykket.

Etter fullmakt

P. H. Høisveen

Harald Solli



DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET

KONTOR: GRUBBEGATA 8 - TLF. 22 24 90 90 - TELEFAX 22 24 95 65

POSTADRESSE: POSTBOKS 8148 DEP., 0033 OSLO - TELEKS 21486 OEDEP N

Glommens og Laagens Brukseierforening
Postboks 2903 Solli
0230 Oslo

Deres ref

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
OED 97/673 - EV ATO

Dato

21 JULI 1997

GLOMMENS OG LAAGENS BRUKSEIERFORENING. TILLATELSE TIL REGULERING AV AURSUNDEN

Ved kongelig resolusjon av 18. juli 1997 er bestemt:

- "1. I medhold av vassdragsreguleringsloven av 14. desember 1917 gis Glommens og Laagens Brukseierforening konsesjon for regulering av Aursunden på de vilkår som er tatt inn i Olje- og energidepartementets foredrag 18. juli 1997.
2. Det fastsettes manøvreringsreglement for reguleringen i samsvar med det inntatte forslag i foredraget."

Til orientering vedlegges kopi av den kongelige resolusjonen av 18. juli 1997.

Departementet vil komme nærmere tilbake til konsesjonsvilkårene når tillatelsen foreligger trykket.

Etter fullmakt

P. H. Høisveen

Harald Solli

Vedlegg nr. 95/124 - 11

GLOMMENS OG LAAGENS BRUKSEIERFORENING
TILLATELSE TIL REGULERING AV AURSUNDEN

Kongelig resolusjon av

(Foredratt av statsråd

)

AV/E
Vedr. 20.11.11. 95 / 24 - 11

Ref nr:
Saksnr: 97/0673 -
Dato: 27.06.97

Glommens og Laagens Brukseierforening

Tillatelse til regulering av Aursunden

Stortinget har i møte 29. mai 1997 fattet følgende vedtak:

«Glommens og Laagens Brukseierforening gis tillatelse til regulering av Aursunden i samsvar med St. prp. nr. 48 (1996-97) og Innst. S. Nr. 200 (1996-97).»

Vedtaket var i samsvar med Innst. S. nr. 200 (1996-97) fra energi- og miljøkomitéen. Denne bygget på departementets tilråding i St. prp. nr. 48 (1996-97), men fravek proposisjonen når det gjaldt forslaget i vilkårenes pkt. 10 om å pålegge kommunene en andel av de fremtidige vedlikeholdskostnadene for tiltak som gjennomføres for å begrense erosjonsskader i Aursunden.

Etter at de av Stortinget vedtatte endringer er innarbeidet får konsesjonsvilkårene følgende ordlyd:

«1.
(Konsesjonstid)

Konsesjonen gis på ubegrenset tid regnet fra 13. mai 1986.

Vilkårene for konsesjonen kan tas opp til alminnelig revisjon etter 30 år. Hvis vilkårene blir revidert, har konsesjonæren adgang til å frasi seg konsesjon innen 3 måneder etter at han har fått underretning om de reviderte vilkår, jfr. vassdragsreguleringsloven § 10, post 3, 1. ledd.

Konsesjonen kan ikke overdras.

Det utførte reguleringsanlegg eller andeler i det kan ikke avhendes, pantsettes eller gjøres til gjenstand for arrest eller utlegg uten i forbindelse med vannfall i samme vassdrag nedenfor anleggene.

Anleggene må ikke nedlegges uten statsmyndighetenes samtykke.

2.
(Konsesjonsavgifter og næringsfond)

For den øking av vannkraften som innvinnes ved reguleringen for eiere av vannfall eller bruk i vassdraget skal disse betale følgende årlige avgifter: Til statens konsesjonsavgiftsfond kr 6 pr. nat.hk. Til konsesjonsavgiftsfondet i de fylkes-, herreds- og bykommuner som Kongen bestemmer kr 18 pr. nat.hk.

Fastsettelsen av avgiftene tas opp til ny vurdering etter tidsintervaller som loven til enhver tid bestemmer.

Økingen av vannkraften skal beregnes på grunnlag av den øking av vannføringen som reguleringen antas å ville medføre utover den vannføring som har kunnet påregnes år om annet i 350 dager av året.

Ved beregningen av økingen forutsettes det at magasinet utnyttes på en sådan måte at vannføringen i lavvannsperioden blir så jevn som mulig. Hva som i hvert enkelt tilfelle skal regnes som innvunnet øking av vannkraften avgjøres med bindende virkning av Olje- og energidepartementet.

Plikten til å betale avgiftene inntreffer etter hvert som den innvunne vannkraft tas i bruk. Avgiften har samme pantessikkerhet som skatter på fast eiendom og kan inndrives på samme måte som disse.

Etter forfall påløper rente som fastsatt i medhold av lov av 17. desember 1976 nr 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3, første ledd.

Når konsesjon er gitt, plikter konsesjonæren å innbetale i alt 16 millioner kr som avsettes til et næringsfond. Næringsfondet fordeles slik:

Røros kommune:	14,3 mill. kr
Os kommune:	0,5 mill. kr
Tolga kommune:	0,5 mill. kr
Tynset kommune:	0,5 mill. kr
Alvdal kommune:	0,2 mill. kr

Konsesjonsavgiftsmidler og næringsfond danner ett og samme fond som etter nærmere bestemmelse av kommunestyret skal anvendes til fremme av næringslivet i kommunen.

Vedtekter for fondet skal godkjennes av fylkesmannen.

3.

(Kontroll med betaling av avgift m.v.)

Nærmere bestemmelse om betaling av avgifter etter post 2 og 3 samt kontroll med vannforbruket og avgivelse av kraft, jf post 14 kan med bindende virkning fastsettes av Olje- og energidepartementet.

4.

(Erstatning til etterlatte)

Hvis noen av arbeiderne eller funksjonærene omkommer ved arbeidsulykke i anleggstiden for et anleggsarbeid tilknyttet reguleringen, kan konsesjonæren etter nærmere bestemmelse av Olje- og energidepartementet pålegges å sikre eventuelle etterlatte en øyeblikkelig erstatning.

5.

(Konsesjonærens ansvar ved anlegg/drift m.v.)

Konsesjonæren plikter å påse at han selv, hans kontraktører og andre som har med ev. anleggsarbeid tilknyttet reguleringen å gjøre, unngår ødeleggelse av naturforekomster, landskapsområder, fornminner m.v., når dette er ønskelig av vitenskapelige eller historiske grunner eller på grunn av områdenes naturskjønnhet eller egenart. Dersom slike ødeleggelser ikke kan unngås, skal naturvernmyndighetene underrettes.

6.

(Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn m.v.)

Eksisterende reguleringsanlegg skal til enhver tid holdes i fullt driftsmessig stand.

Reguleringen og reguleringsanlegget er underlagt NVEs tekniske tilsyn samt godkjenning for så vidt angår landskapsmessige forhold. NVE kan i denne forbindelse gi de pålegg som finnes nødvendig, samt gjennomføre eventuelle manglende av slik art som er vanlige ved nye reguleringer.

Utgiftene som er forbundet med dette dekkes av konsesjonæren.

7.

(Naturforvaltning)

I

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Direktoratet for naturforvaltning (DN)

- a. å sørge for at forholdene i Aursunden og øvre del av Glomma er slik at de stedegne fiskestammene i størst mulig grad opprettholder naturlig reproduksjon og produksjon og at de naturlige livsbetingelsene for fisk og øvrige naturlig forekommende plante- og dyrepopulasjoner forringes minst mulig,
- b. å kompensere for skader på den naturlige rekruttering av fiskestammene ved tiltak,
- c. å sørge for at fiskens vandringsmuligheter i vassdraget opprettholdes og at inntak og utløp utformes slik at tap av fisk reduseres,
- d. å sørge for at fiskemulighetene i størst mulig grad opprettholdes.

II

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av DN å sørge for at forholdene for plante- og dyrelivet i området som direkte eller indirekte berøres av reguleringen forringes minst mulig og om nødvendig utføre kompenserende tiltak.

III

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av DN å sørge for at friluftslivets bruks- og opplevelsesverdier i området som berøres direkte eller indirekte av reguleringen tas vare på i størst mulig grad. Om nødvendig må det utføres kompenserende tiltak og tilretteleggingstiltak.

IV

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av DN å bekoste naturvitenskapelige undersøkelser samt friluftslivsundersøkelser i de områdene som berøres av reguleringen. Dette kan være

arkiveringsundersøkelser, langtidsundersøkelser og/eller etterundersøkelser. Konsesjonæren kan også tilpliktes å delta i fellesfinansiering av større undersøkelser som omfatter områdene som direkte eller indirekte berøres av reguleringen.

V

Fra og med det år konsesjon er gitt, plikter konsesjonæren å innbetale et årlig beløp til Røros kommune på kr 200.000 til opphjør av fisk, vilt og friluftsliv. Beløpet skal justeres etter de tidsintervaller som loven til enhver tid bestemmer. Midlene til fisk og vilt skal nyttes etter nærmere bestemmelse av kommunestyret. Med hensyn til tiltak som kommer friluftslivet til gode, skal beløpet nyttes etter nærmere bestemmelse gitt av DN.

VI

Alle utgifter forbundet med kontroll og tilsyn med overholdelsen av ovenstående vilkår eller pålegg gitt med hjemmel i disse vilkår, dekkes av konsesjonæren.

8.

(Forninner m.v.)

Konsesjonæren skal i god tid på forhånd undersøke om faste forninner som er fredet i henhold til lov av 9. juni 1978 nr. 50, eller andre kulturhistoriske lokaliteter blir berørt, og i tilfelle straks gi melding om dette til vedkommende museum og/eller Riksantikvaren. Viser det seg først mens arbeidet er i gang at det kan virke inn på forninner som ikke har vært kjent, skal melding sendes med en gang og arbeidet stanses.

9.

(Forurensning m.v.)

Regulanten plikter etter vedkommende departements nærmere bestemmelse å bekoste helt eller delvis undersøkelser av forurensningsforholdene i Glomma på strekningen Aursunden - Os.

10.

(Terskler m.v.)

Det skal utføres forbygnings- og erosjonssikringstiltak på utsatte strandpartier langs Aursunden og langs Glomma ved Brekken etter nærmere bestemmelse av NVE. Plan for arbeidene skal utarbeides i samråd med konsesjonæren som også bekoster planen.

Tiltakene skal dekke områder som er utsatt for aktiv erosjon og som representerer verdifull grunn som dyrket mark, påstående hus o.l. eller hvor slik grunn kan sies å være truet. Aktuelt for tiltak er også områder hvor det vurderes at fortsatt erosjon vil bli av betydelig omfang.

Konsesjonæren bærer 3/4 av kostnadene ved tiltakene ved Aursunden og 9/10 av kostnadene langs Glomma ved Brekken nedenfor Djupa bru. NVE bekoster den resterende del av anleggskostnadene.

Arbeidet utføres under ledelse av NVE innen en tidsfrist på 5 år fra reguleringstillatelsens datum.

Vedlikehold av anleggene gjennomføres og bekostes av konsesjonæren etter bestemmelse av NVE.

For øvrig gjelder:

I de deler av vassdragene hvor inngrepene medfører vesentlige endringer i vannføring eller vannstand, kan NVE pålegge konsesjonæren å bygge terskler, foreta biotopjusterende tiltak, elvekorreksjoner, opprensninger mv. for å redusere skadevirkninger.

Dersom inngrepene forårsaker ytterligere erosjonsskader, fare for ras eller oversvømmelse, eller øker sannsynligheten for at slike skader vil inntreffe, kan NVE pålegge konsesjonæren å bekoste sikringsarbeider eller delta med en del av utgiftene forbundet med dette.

Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene er fastlagt og må gjennomføres så snart som mulig.

Terskelpålegget vil bygge på en samlet plan som ivaretar både private og allmenne interesser i vassdraget. Utarbeidelse av pålegget samt tilsyn med utførelse og senere vedlikehold er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med tilsynet dekkes av konsesjonæren.

11.

(Manøvreringsreglement m.v.)

Vannslippingen skal foregå overensstemmende med et manøvreringsreglement som Kongen på forhånd fastsetter.

Viser det seg at slippingen etter dette reglementet medfører skadelige virkninger av omfang for allmenne interesser, kan Kongen uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de endringer i reglementet som finnes nødvendige.

Dersom vannslippingen foregår i strid med reglementet, kan konsesjonæren pålegges en tvangsmulkt til staten av inntil kr. 10.000 for hver gang etter Olje- og energidepartementets nærmere bestemmelse.

12.

(Hydrologiske observasjoner, kart m.v.)

Konsesjonæren skal etter nærmere bestemmelse av Olje- og energidepartementet utføre de hydrologiske observasjoner som i det offentlige interesser finnes påkrevet og stille det innvunne materiale til disposisjon for det offentlige.

De tillatte reguleringsgrenser markeres ved faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.

Kopier av alle karter som konsesjonæren måtte la oppta i anledning av anlegget, skal sendes Statens kartverk med opplysning om hvordan målingene er utført

13.

(Militære foranstaltninger)

Ved reguleringsanlegget skal det tillates truffet militære foranstaltninger for sprengning i krigstilfelle uten at konsesjonæren har krav på godtgjørelse eller erstatning for de herav følgende ulemper eller innskrenkninger med hensyn til anlegget eller dets benyttelse. Konsesjonæren må uten godtgjørelse finne seg i den bruk av anlegget som skjer i krigsøyemed.

14.

(Konsesjonskraft)

Konsesjonæren skal avstå til de kommuner og fylkeskommuner som kraftanlegget ligger i, inntil 10 prosent av den for hvert vannfall innvunne økning av vannkraften, beregnet etter reglene i vassdragsreguleringsloven § 11 nr. 1, jf. § 3. Avståelse og fordeling avgjøres av Olje- og energidepartementet med grunnlag i kommunenes behov til den alminnelige elektrisitetsforsyning

Staten kan i tillegg kreve avstått inntil 5 prosent av kraften, beregnet som i første ledd.

Olje- og energidepartementet bestemmer hvordan kraften skal avstås og beregner effekt og energi.

Kraften tas ut i kraftstasjonens apparatanlegg for utgående ledninger eller fra konsesjonærens ledninger med leveringssikkerhet som fastkraft og brukstid ned til 5000 timer årlig. Konsesjonæren kan ikke sette seg imot at kraften tas ut fra andres ledninger og plikter i så fall å stille kraften til rådighet. Kostnadene ved omforming og overføring av kraften ved uttak andre steder enn i kraftstasjonens apparatanlegg for utgående ledninger, betales av den som tar ut kraften.

Konsesjonæren har rett til å forlange et varsel av 1 år for hver gang kraft uttas. Samtidig som uttak varsles, kan forlanges oppgitt den brukstid som ønskes benyttet og brukstidens fordeling over året. Tvist om fordelingen avgjøres av Olje- og energidepartementet. Oppsigelse av konsesjonskraft kan skje med 2 års varsel.

Prisen på kraften, referert kraftstasjonens apparatanlegg for utgående ledninger, fastsettes hvert år av Olje- og energidepartementet basert på gjennomsnittlig selvkost for et representativt antall vannkraftverk i hele landet.

Unnlater konsesjonæren å levere kraft som er betinget i denne post uten at vis major, streik eller lockout hindrer leveransen, plikter han etter Olje- og energidepartementets bestemmelse å betale til statskassen en mulkt som for hver kWh som urettelig ikke er levert, svarer til den pris pr. kWh som hvert år fastsettes av Olje- og energidepartementet, med et påslag av 100 prosent. Det offentlige skal være berettiget til etter Olje- og energidepartementets bestemmelse å overta driften av kraftverket for eierens regning og risiko, dersom dette blir nødvendig for å levere den betingede kraften.

Vedtak om avståelse og fordeling av kraft kan tas opp til ny prøvelse etter 20 år fra vedtakets dato.

15.

(Kontroll med overholdelsen av vilkårene)

Konsesjonæren underkaster seg de bestemmelser som til enhver tid måtte bli truffet av Olje- og energidepartementet til kontroll med overholdelsen av de oppstilte vilkår.

Utgiftene med kontrollen erstattes det offentlige av konsesjonæren etter nærmere regler som fastsettes av Olje- og energidepartementet.

Ved overtredelse av de fastsatte bestemmelser plikter konsesjonæren etter krav fra Olje- og energidepartementet å bringe forholdene i lovlig orden. Krav kan ikke fremsettes senere enn 20 år etter utløpet av det kalenderår da arbeidet ble fullført eller tiltaket trådte i virksomhet.

Gjentatte eller fortsatte overtredelser av postene 2, 11, 14 og 15 første eller annet ledd kan medføre at konsesjonen trekkes tilbake i samsvar med bestemmelsene i vassdragsreguleringsloven § 12, post 23.

For overtredelse av de i konsesjonen inntatte bestemmelser påløper en tvangsmulkt på kr. 1000 pr. dag eller kr. 5000 for hver overtredelse såfremt det ikke er fastsatt annen straff for overtredelse av vilkåret. Mulkten kan inndrives ved utpanting.

16. (Tinglysing)

Konsesjonen skal tinglyses i de rettskretser hvor anlegget ligger. Olje- og energidepartementet kan bestemme at et utdrag av konsesjonen skal tinglyses som heftelse på de eiendommer eller bruk i vassdraget for hvilke utbyggingen kan medføre forpliktelser.»

Stortinget har i samsvar med forslaget i St. prp. Nr. 48 (1996-97) vedtatt følgende manøvringsreglement for reguleringen av Aursunden:

«1.

	Nat. lav.vst.	Reg.grenser i m		Reg.høyde m
		HRV	LRV	
Aursunden	689,32	691,10	685,20	5,9

Høydene refererer seg til bolt D angitt på tegning med betegnelsen V^DD nr 3237 fra januar 1921 med høyde 691,27 m i Statens Kartverks (SK) høydesystem (NN 1954). Bolten har betegnelsen H26N107 i SK-systemet.

2.

Vannføringen fra Aursunden skal ikke være mindre enn 8 m³/s med mindre hensynet til stabilisering av isforholdene som omhandlet i neste ledd og hensynet til å ikke underskride LRV kote 685,20, krever det. I magasinområdet mellom kotene 686,05 og 685,20 kan tappingen i sistnevnte tilfelle begrenses til naturlig tilløp.

I isleggingstiden på strekningen Aursunden-Høyegga er tappingen begrenset til maksimum 13 m³/s inntil isforholdene har stabilisert seg. Økningen opp til maksimal vintertapping på 35 m³/s skal ikke være mer enn 0,5 - 1,0 m³/s pr døgn.

Foran og under flom skal manøvreringen skje etter følgende retningslinjer:

Magasinet mellom kotene 691,00 og 691,10 skal fungere som flomdempingsmagasin og skal ikke fylles for vintertapping før 15. september.

Ved begynnende flom skal dammens flomluker manøvreres slik at avløpet ikke overstiger tilsiget. Når vannstanden under stigende flom går over kote 690,80 - eller for øvrig når vannstanden ligger over denne grense og det ut fra hydrologiske og/eller meteorologiske prognoser er grunn til å anta at HRV vil bli overskredet - skal tapping foregå i henhold til naturlig avløpskurve inntil alle flomluker er åpne og full avledningskapasitet er nådd ved ca 315 m³/s. Samme avløpskurve følges ved synkende flom så lenge vannstanden i sjøen er over kote 691,00.

For øvrig kan tappingen skje etter brukseierforeningens behov.

3.

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende samt at reguleringsanlegget til enhver tid er i god stand. Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander samt observeres og noteres om det forlanges: Nedbørmengder, temperatur, snedybder mv. Norges vassdrags- og energiverk kan forlange å få tilsendt utskrift av protokollen som regulanten plikter å oppbevare for hele reguleringstiden.

Viser det seg at slipping etter dette reglement medfører skadelige virkninger av omfang for almene interesser, kan Kongen uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger overfor tredjemann, fastsette de endringer i reglementet som finnes nødvendige.»

Olje- og energidepartementet skal bemerke:

Olje- og energidepartementet tilrår at Glommens og Laagens Brukseierforening gis konsesjon for regulering av Aursunden på de vilkår og med det manøvreringsreglement som fremgår av Stortingets vedtak.

