



KOPI

DET KONGELIGE DEPARTEMENT FOR INDUSTRI OG HÅNDVERK

KONTOR: AKERSGT. 42 - TLF. 11 90 90 - RIKSTELEFONER OG FJERNVALG TLF. 02. 41 79 00
POSTADRESSE: OSLO-DEP, OSLO 1

Røldal-Suldal Kraft A/S

4244 NESFLATEN

NVE - V

4511*13.8.70

Arkiv nr.

Til:

Sett:

Eksp:

Dato

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)

6715/70 IDV OS/IP

12.8.70

RØLDAL-SULDAL KRAFT A/S. KGL. RESOLUSJON 10.7.64. PLANENDRING.

I henhold til bemyndigelse gitt i kgl. resolusjon 10.7.64 godkjenner departementet en planendring for vannslipping i Suldalslågen i samsvar med Kraftselskapets søknad av 8.4.70.

Manøvreringsreglementet, fastsatt ved kgl. resolusjon 10.7.64, gis en tilføyelse i post 2, 3. avsnitt, slik at hele avsnittet får denne ordlyd:

"I fyllingstiden tappes magasinene slik at avløpet fra Suldal I og Suldal II til sammen utgjør minst 40 m³/sek., men alt uregulert tilløp til Røldalsvatn i denne periode brukes til å fylle dette vatn opp til kote 378,00. Røldalsvatn må ikke tappes under denne grense før 1. oktober.

Forannevnte plikt til å tappe minst 40 m³/sek. bortfaller etter 1. august hvert år, dog slik at konsesjonæren i fyllingstiden er forpliktet til også etter dette tidspunkt å holde en minimumsvannføring fra Suldal I og Suldal II på tilsammen opptil 40 m³/sek. dersom en av rettighetshaverne på forhånd utpekt representant krever dette. Kravet om en slik minimumsvannføring på opptil 40 m³/sek. må være fremsatt innen fredag kl. 1000 for den derpå følgende uke."

Etter fullmakt

Leif Sæther

Ole Swang