

156.B2 , KDB 974
Platte

NVE - V

6737*26.11.70

KOPI AV BREV FRA
DEPARTEMENTET FOR
INDUSTRI OG HÅNDVERK
VASSDRAGSAVDELINGEN

Arkiv nr. Kons. mp 655
Til: Sett: Eksp:

Hovedstyret for vassdrags- og
elektrisitetsvesenet
Boks 5091

OSLO 3

9697/70 IDV Bjødk

25.11.70

STATSREGULERING AV BJERKA-PLURA.
PLANENDRING.

Hovedstyrets brev 15.10.70, jnr. 4250/69 V.

Ved Regjeringens resolusjon 12. november 1970 er bestemt:

- "1. Planene for statsregulering av Bjerka-Plura m.v. endres i samsvar med forslag inntatt i Industri-departementets tilråding av 12. november 1970.
2. Pkt. 1 i det ved kgl. res. 23. august 1968 fastsatte manøvreringsreglement for statsregulering av Bjerka-Plura m.v. endres som foreslått i ovennevnte tilråding."

Planendringen og den endrede ordlyd i post 1 i manøvreringsreglementet er i samsvar med hovedstyrets forslag i ovennevnte brev av 15. oktober d.d.

Man skal anmode NVE om å gi den som har uttalt seg i saken en orientering om de vedtatte endringer.

././.

De mottatte dokumenter tilbakesendes.

Etter fullmakt

Hans-Ludvig Dehl

Jens V.L. Poulsen

regning og erleggelse fastsettes av vedkommende departement.

8. Kontroll.

Selskapet plikter å rette seg etter de bestemmelser som Industridepartementet måtte treffe til kontroll med at konsesjonsvilkårene blir holdt.

Utgiftene med kontrollen erstattes det offentlige av selskapet etter nærmere bestemmelse av Industridepartementet.

9. Overtredelse av konsesjonsvilkårene.

For overtredelse av vilkårene fastsettes en løpende mulkt på kr. 2 000 — kroner totusen — pr. dag.

Gjentatte eller fortsatte overtredelser av de vilkår som er fastsatt i postene 2 og 8 eller overskridelse av den maksimale effekt konsesjonen lyder på medfører at konsesjonen kan trekkes tilbake, jfr. § 26, annet ledd i lov nr. 16 av 14. desember 1917.

Lovens §§ 31 og 32 kommer i så fall til anvendelse.

For så vidt angår de 300 kW som er tildelt selskapet i forbindelse med tegning av andeler i Tokkelånet, forutsettes konsesjonen av 1962 å falle bort, idet det nevnte kraftkvantum er innbefattet i den foreslåtte nye konsesjon.

For øvrig er konsesjonen av 1962 bortfalt pr. 1. juli 1970.

I forbindelse med konsesjonsvilkårenes post 4 vises til bestemmelsene om røyskadekonsesjon i lov om rettshøve mellom grannar av 16. juni 1961.

Kraftuttakene er undergitt de til enhver tid gjeldende rasjoneringsregler.

Industridepartementet

tilrår:

I medhold av lov nr. 16 av 14. desember 1917 kap. IV gis A/S Krogstad Cellulosefabrik konsesjon på leie av inntil 3 600 kW primakraft fra Nedre Eiker komm. Elektrisitetsverk og av inntil 12 000 kW spillkraft fra Buskerud Kraftverker.

Konsesjonen gis på vilkår og under forutsetning som foreslått i Industridepartementets tilråding av 12. november 1970.

58. Bjerka-Plura m. v.

(Endring av planene for statsregulering.)

Regjeringens res. av 12. november 1970.

Ved kongelig resolusjon 21. desember 1962 ble det fastsatt reguleringsbestemmelser for

statsregulering av Bjerka-Plura m. v. Reguleringsbestemmelser for ytterligere statsregulering i samme vassdrag ble fastsatt ved kongelig resolusjon 23. august 1968. Det vises til St. prp. nr. 17 for 1962—63 og nr. 114 for 1967—68 samt til Innst. S. nr. 36 for 1962—63 og nr. 225 for 1967—68.

I planene inngikk det bl. a. en rekke overføringer. Da enkelte av disse nå viser seg å bli uforholdsmessig dyre, har Hovedstyret for Vassdrags- og elektrisitetsvesenet foreslått dem sløyfet.

Hovedstyret for Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen har i brev av 15. oktober 1970 gitt følgende uttalelse i saken:

«Fra Statskraftverkene har man mottatt brev datert 13. september 1969 vedrørende endring av enkelte av de overføringer i forbindelse med Rana kraftverk som er fastsatt ved kongelig resolusjon 21. desember 1962. Endringene gjelder overføringene til Kalvatn såvel fra nord som fra øst, i det følgende kalt henholdsvis Nordoverføringen og Østoverføringen.

Statskraftverkens brev lyder:

«De ovennevnte overføringer var forutsatt i vår utbyggingsplan av november 1961, (kfr. tegn. nr. B-5950). Overføringene oppnås ved tunneler med små tverrsnitt samt en rekke mindre betongdammer og -sperrer. Dette er arbeider som har steget forholdsvis mye i kostnad i den siste 10-årsperioden. Dessuten ble beregningene av lønnsomheten foretatt på grunnlag av tildels dårlige karter, så vi var klar over at omkostningsoverslagene var svært grove. Imidlertid viste disse at lønnsomheten var akseptabel.

Under den senere detaljering av overføringene har vi imidlertid kommet til et annet resultat.

Når det gjelder Nordoverføringen, er overføringskostnaden fram til Kalvatn nå beregnet til 34 øre/kWh (prisenivå 1969). Det overførte vann, 105 mill. m³, utnyttet i Rana kraftverk, vil gi 125 GWh/år. I tillegg til overføringskostnaden må produksjonen også belastes for bruk av magasiner og maskininstallasjon. Disse kostnader anses å være for høye.

Et mindre felt rundt Kobberskarvatn (se tegn. nr. SBP-26480) kan imidlertid overføres til Blerekelva (dit det har flomløp i dag) som tas inn på Østoverføringen fram til Kalvatn. Overføringen foretas ved en liten kanal muligens kombinert med en ubetydelig sperre ved utløpet av vannet, og vil koste av størrelsesorden kr. 50 000. Når vannet fra feltet belaster Østoverføringen (som snart er fullført) marginalt, kan 5 mill. m³ av feltets avløp på 6 mill. m³ overføres til Kalvatn. Disse 5 mill. m³ vil gi en produksjon i Rana kraftverk på ca. 6 GWh/år. Skadene ved overføringene anses ubetydelige i forhold til innvunnet kraft.

Vi ber derfor om tillatelse til å foreta denne overføring.

Under detaljeringen av Østoverføringen har vi funnet at Sølvbekken og feltene nedstrøms kan overføres på en billigere måte ved at hovedtunnelen avsluttes ved Gubbeltåga og at Sølvbekken overføres til Gubbeltåga ved en separat overføring bestående av kanaler og et par mindre sperredammer. Tilleggskostnadene for å ta med feltene nordenfor (Nasafjellbekkene, Stokka og Randalselv) vil derfor øke til ca. 42 øre/kWh. Dette er langt over

akseptabel kostnad for overføring av uregulert vann til Kalvatn-magasinet.

Vi søker derfor om at overføring av følgende felter frafalles: Jordbekkvatn, Kjer-ringvatn, Elivollene, Kobbervatn med unntak av Kobberskarvatn, Rismålsbekken og Rismåls-elven i Nordoverføringen samt Randalselv, Stokka og Nasafjellbekkene i Østoverføringen.

Manøvreringsreglementets pkt. 1, a og b, må etter dette rettes til:

«1.

a. Reguleringsgrensene er:

	Nat. vst.	Reg.grense		Reg.- høyde m	Maks. flom- stigning m
		Øvre	Nedre		
Akersvatn	482,0	523,0	480,0	43,0	1,0
Tverrvatn	499,7	500,6	497,6	3,0	
Gressvatn	587,1	598,0	582,0	16,0	1,0
Kjensvatn	525,3	527,0	520,0	7,0	1,0
Kalvatn	524,5	564,0	521,0	43,0	

b. Overføring av følgende elver og bekker til Kalvatn og derfra videre til Akersvatn:

Sølvbekken, Gubbeltåga, Andfjellelv, Daumannselv, Virvasselv, Bæveråga, Blerek-elv med Kobberskarvatn har i alt et felt på ca. 453 km² som overføres til Akersvatn.

Under flom eller under reparasjonsarbeider kan det bli fulle vassføringer i de naturlige løp som nå.»

For ordens skyld skal opplyses at det hittil ikke er avhjemlet skjønn i de vassdrag som berøres i omsøkte planendring.»

Planendringen har vært kunngjort i Norsk lysingsblad og i Rana Blad. Saksdokumentene har vært utlagt på Rana kommunekontor og har på vanlig måte vært forelagt distriktet.

Rana kommunestyre har i møte 19. desember 1969 enstemmig vedtatt å anbefale planendringen godkjent.

Fylkesmannen i Nordland viser 28. januar 1970 til brev av 13. s. m. fra Nordland fylke, Elektrisitetskontoret, som ikke har noe å bemerke og anbefaler at søknaden blir innvilget.

Direktoratet for statens skoger og Kommunaldepartementet har i brev av henholdsvis 18. oktober 1969 og 15. desember s.å. tatt til orde for at også overføringen av Kobberskarvatn må frafalles, idet dette området i så fall ville inngå sentralt i et mulig fredningsområde ved Junkerfjell. Kommunaldepartementet har imidlertid i brev av 18. august 1970 meddelt:

«Naturverninspektøren har nå opplyst at det viser seg vanskelig å få opprettet noen nasjonalpark ved Junkerfjell på grunn av at ulike inngrep har ført til betydelige arronderingsmessige problemer.

Departementet vil etter dette ikke ha innvendinger til overføringen av Kobberskarvatn til Blerekvatn.»

Statskraftverkene har 18. september 1970 på Hovedstyrets anmodning gitt følgende tilleggsopplysninger bl. a. om de lønnsomhetsbetraktninger som er lagt til grunn ved overføringene:

«1. Benyttet lønnsomhetsgrense i øre/års kWh:

A. Verdien av vinterkraft levert kraftstasjons vegg å 4 500 brukstimer 33 øre

B. Belastning av kraftverkets fellesfunksjoner fra Kalvatn til kraftstasjonsvegg, hvor verdiansettelsen er som følger:

a) Marginalkostnad ved overføring Kalvatn—Akersvatn (alternativt: verdi av marginalt flomtap ved Kalvatn .. ÷ 1 øre

b) Verdi av marginalt tørrårsmagasin (nødvendig magasinprosent med 95 pst. sikkerhet 110), 1,1 kWh å 4 øre ÷ 4 »

Kostnaden for utbygging av det marginale magasin er dog kun 2,5 øre/kWh. På grunn av spesielle forhold stiger den marginale utbyggingskostnad steilt fra dette punkt av. Det er derfor ikke utbygget magasiner

Ver
Ka.

Ette
overfø
verket
overfø
en litt
blir di
2. Overfø
Selv
42,5 m
blir de
sløyfes
beløp
kenes
3. Verdie
berska
Som
en pr
6 GW
sert v

H o v e d

Statskra
detaljbe
viser at
kalte kj
bli vesen
ligere kost
For Nor
berfelt på
bekker so
snitt, i g
23. augus
ringskost
34 øre/kW
ning kan
regnet me
15 øre/kW
For Øs
reglement
at den m
ringstunn
faller
døne som
nå antas
Statskr
nolen avsl
tas inn v
av Nasaf
frafalles.
måte fall

g av uregu-
ring av føl-
kvatn, Kjer-
med unntak
og Rismåls-
Randalselv,
Østoverførin-

1, a og b, må

til høyere kostnad
enn 2,5 øre/kWh.
c) Verdi av topplast-
effekt, 250 kr./kW:
4 500 timer ÷ 6 øre
11 øre
(Marginalkostna-
den ved utbygging
av Ranas fall fra
3 til 4 maskiner er
i underkant av
250 kr./kW.)
Verdien av overført vann til
Kalvatn 22 øre

Maks.
flom-
stigning
m

1,0

1,0
1,0

ikke ha inn-
berskarvatn

18. septem-
ber gitt føl-
om de lønn-
gt til grunn

i øre/års

event
4 33 øre
s fel-
n til
verdi-

øre

»

- Etter de konsederte planer utgjør Nord-
overføringens andel ca. 6 pst. av kraft-
verkets totale utnyttbare vannføring. At
overføringen frafalles vil ha til følge at
en litt større del av det totale magasin
blir disponibelt for særlig vannfattige år.
2. Overføringskostnad — innspar kapital.
Selve overføringen er beregnet å koste
42,5 mill. kroner (34 øre/års kWh) som
blir det innsparte beløp ved at arbeidene
sløyfes. Det skal dog bemerkes at dette
beløp ikke er tatt med på Statskraftver-
kenes budsjett.
 3. Verdien av det overførte vann fra Kob-
berskarvatnfeltet.

Som tidligere angitt vil dette vann gi
en produksjon i Rana kraftverk på vel
6 GWh/år som representerer en kapitali-
sert verdi på nær 1,5 mill. kroner netto.»

Hovedstyret vil bemerke:

Statskraftverkene har på bakgrunn av nyere
detaljberegninger lagt fram opplysninger som
viser at overføringer til Rana kraftverks så-
kalte kjerneområde av en rekke delfelter vil
bli vesentlig dyrere enn det man ut fra de tid-
ligere kostnadsoverslag hadde gått ut fra.

For Nordoverføringen, som omfatter et ned-
børfelt på i alt 87 km², nemlig de elver og
bekker som er nevnt under pkt. 1 b, siste av-
snitt, i gjeldende manøvreringsreglement av
23. august 1968, er således de rene overfø-
ringskostnadene nå beregnet å ville bli
34 øre/kWh (prismå 1969). Til sammenlig-
ning kan nevnes at Statskraftverkene i 1962
regnet med ca. 18 øre/m³ som tilsvarer ca.
15 øre/kWh.

For Østoverføringens vedkommende, jfr.
reglementets pkt. 1 b, 1. avsnitt, viser det seg
at den mest fjerntliggende delen av overfø-
ringstunnelen — fra Sølvbekken og nordover
— faller alt for dyr, idet overføringskostna-
dene som i 1962 var anslått til 17 øre/kWh
nå antas å ville bli hele 42 øre/kWh.

Statskraftverkene foreslår derfor at tun-
nelen avsluttes ved Gubbeltåga, at Sølvbekken
tas inn ved kanalisering og at overføringen
av Nasafjellbekkene, Stokka og Randalselv
fravalles. Samlet nedbørfelt som på denne
måte faller ut, vil utgjøre ca. 68 km².

Et lite delfelt ved Kobberskardvatn, 5 km²,
som naturlig renner til Kobbervatn og etter
de vedtatte planer ville ha hørt med under
Nordoverføringen, viser seg meket enkelt å
kunne overføres til Blerekvatn og derved bli
tatt med i Østoverføringen i stedet. Kobber-
skardvatns avløp representerer ca. 6 GWh/år
og vil kunne overføres for ca. 50 000 kr. eller
ca. 1 øre/kWh.

Alt i alt vil de planendringer Statskraftver-
kene har foreslått, redusere Rana kraftverks
nedbørfelt med ca. 150 km². Hovedstyret antar
at regulert vassføring derved vil bli redusert
med 5,8 m³/sek. og kraftinnvinningen redusert
med ca. 39 000 nat.-hk eller ca. 10 pst.

Hovedstyret viser til Statskraftverkene
ovenfor gjengitte tilleggsutredning. Da såvel
hovedmagasinene Akersvatn og Kalvatn som
selve kraftstasjonen forlengst er ferdige og
tatt i bruk, vil reduksjonen av overføringene
medføre at magasinprosenten øker fra ca.
128 til ca. 142 og at man relativt sett også
får en høyere maskininstallasjon enn man
tidligere regnet med. Disse forhold får innfly-
telse henholdsvis på kraftverkets leveringssik-
kerhet i tørrår og på dets topplasteffekt. Man
har ikke noe vesentlig å bemerke til den verdi
Statskraftverkene har tillagt disse faktorer,
og heller ikke til konklusjonen, nemlig at det
med de nåværende kraftpriser ikke er økono-
misk forsvarlig å investere mer enn ca. 22 øre/
kWh i rene overføringsanlegg i Ranaområdet.

Den nevnte øking av magasinprosenten inne-
bærer langsommere fylling særlig av hoved-
magasinene. Fyllingsforholdene har imidler-
tid ikke vært berørt fra distriktets side, noe
som vel kan skyldes at magasinene allerede
fra før er høyt regulerte. Hovedstyret er på
denne bakgrunn tilbøyelig til å anse mulige
ulempes som vil kunne oppstå, som små.

I positiv henseende vil Hovedstyret peke på
at Ranaelvas gjennomværende vassføring vil
bli betydelig øket sammenlignet med den ved-
tatte plan. Således vil en ytterligere strek-
ning på ca. 9 km ovenfor samløpet med Gub-
beltåga bli helt uberørt, mens vassføringen
etter planen her ville bli redusert med 60—100
pst. Ved Messingågas utløp vil reduksjonen
bli ca. 35 pst. mens det tidligere måtte regnes
med ca. 45 pst., ved Grønnfjellåga henholds-
vis ca. 23 pst. og ca. 30 pst., og ved Reinfos-
sen ca. 20 pst. mot tidligere ca. 27 pst. Det
må antas at den vassføringsøking som opp-
nås, vil være av betydning for oppgangen av
laks på den nye lakseførende del av elva oven-
for Reinfossen.

Slik forholdene ligger an, har Hovedstyrets
flertall, Generaldirektøren og medlemmene
Benum, Haugeland og Selvik, derfor ikke noe
å bemerke til at overføringene innskrenkes

overensstemmende med Statskraftverkernes forslag. Flertallet vil ellers tilrå at avløpet fra Kobberskardvatn blir overført til Blerevatn. Skader og ulemper i denne forbindelse vil etter flertallets syn bli ubetydelige, og det foreligger ingen innvendinger mot overføringsplanen, etter at fredning av området neppe lenger er aktuelt, jfr. for øvrig Kommunaldepartementets uttalelse som er gjengitt foran.

Hovedstyrets mindretall, medlemmene Ingvaldsen og Jacobsen, finner på det nåværende tidspunkt ikke å kunne tilrå at overføringen sløyfes, og stemmer for at gjennomføringen utsettes inntil videre.

Man vedlegger utkast til nytt pkt. 1 i manøvreringsreglementet. Ut over de endringer som naturlig følger av ovenstående, har

man gjort en del mindre endringer av rent redaksjonell art. Ellers vil man peke på at man har foreslått strøket siste setning i pkt. 1 a om oppdemming av Leirelva 6,0 m ved inntaket til overføringstunnelen. Statskraftverkene har underhånden meddelt at dammen neppe blir mer enn 3 m høy. Da inntaket heller ikke på andre måter skiller seg vesentlig ut fra en rekke av de øvrige bekkeinntak i Ranautbyggingen, synes det å være liten grunn til å framheve dette ene.

Sakens dokumenter følger vedlagt.

Behandlet i hovedstyremøtet 14. september og 12. oktober 1970.»

Post 1 i manøvreringsreglementet vil etter de foreslåtte endringer bli sålydende:

«Manøvreringsreglement for statsregulering av Bjerka-Plura m. v.

1.

a. Reguleringsgrensene er:

	Nat. vst.	Reg.grense		Reg.- høyde m	Maks. flom- stigning m
		Øvre	Nedre		
Akersvatn	482,0	523,0	480,0	43,0	1,0
Tverrvatn	499,7	500,6	497,6	3,0	
Gressvatn	587,1	598,0	582,0	16,0	1,0
Kjensvatn	525,3	527,0	520,0	7,0	1,0
Kalvatn	524,5	564,0	521,0	43,0	
Store Målvatn	421,0	430,0	397,0	33,0	

b. Overføring av følgende elver og bekker til Kalvatn og derfra videre til Akersvatn: Sølvbekken, Gubbeltåga, Andfjellelv, Daumannselv, Virvasselv, Bæveråga, Blerekelv har i alt et felt på ca. 453 km² som overføres til Akersvatn.

Under flom eller under reparasjonsarbeider kan det bli fulle vassføringer i de naturlige løp som nå.

c. Overføring av følgende elver og bekker til Kjensvatn og derfra videre til Akersvatn: Fagerlibekken, Mørkbekken og Leirelven har i alt et felt på 53 km² som overføres til Akersvatn. Under flom eller under reparasjonsarbeider kan det bli fulle vassføringer i de naturlige løp som nå.

d. Overføring av Kalvatns og Tverrvatns partielle tilløp til Akersvatn: Kalvatn (ca. 316 km²) og Tverrvatns (81 km²) felter overføres til Akersvatn sammen med to mindre bekker (6 km²) med avløp til Plura og de under pkt. b oppførte felter.

e. Overføring av Gressvatn samlede partielle tilløp til Akersvatn: Gressvatns og Kjensvatns samlede partielle felt på ca. 190 km² overføres sammen med de under pkt. c oppførte felter til Akersvatn.

f. Småvatns felt på ca. 34 km² tas inn på kraftverkets tilløpstunnel.

g. Bekk med avløp til Øvre Bleikingene fra øst med nedbørfelt 2,4 km² overføres til Store Akersvatn.

h. Avløpet fra Finnbakkbekken fra kote 445 — nedbørfelt 8,6 km² — føres uregulert gjennom, eller forbi, Bjerka kraftverk.

Høyden for Finnbakkbekken refererer seg til tegning SBP-17150. De øvrige høyder refererer seg til vassdragsnivellelementene nr. 231, 232, 233, 419, 420, 421, 495 og 497. Oppdemnings- og senkingsgrensene skal angis ved faste og tydelige merker ved de enkelte magasiner.

Vasstanden må ikke overstige øvre reguleringsgrense uten at alle flomluker er helt åpne, jfr. dog pkt. 3.»

Departementet skal bemerke:

Det någjeldende manøvreringsreglement for statsreguleringen er fastsatt ved kongelig resolusjon 23. august 1968.

I reglementets pkt. 1 b. er det angitt at Jordbekkvatn, Kjerringvatn, Elivollene, Kobervatn, Rismålsbekken og Rismålselv — i alt ca. 90 km² — skal overføres til Akersvatn

(den såkalte nord-overføring) og at Randalselva, Stokka, Nasafjellbekken m.fl. — i alt ca. 519 km² — (den såkalte øst-overføring) også blir ledet til hovedmagasinet Akersvatn, som dessuten er inntaksmagasinet for Rana kraftverk.

Det foreslås nå at hele nordoverføringen og en del av øst-overføringen — Randalselva, Stokka og Nasafjellbekken — blir sløyet, samt at en del av Kobbervatns felt, Kobberskarvatn, som var med i nord-overføringen, isteden blir tatt med i øst-overføringen ved at avløpet ledes til Blerekvatn.

Hovedstyret er kommet til at de nevnte overføringer blir for dyre. Omkostningene ville for nord-overføringens vedkommende bli ca. 34 øre/kWh og for østoverføringen ca. 42 øre.

Både Rana kommune og Nordland fylke har anbefalt planendringen godkjent.

Direktoratet for Statens skoger og Kommunaldepartementet har vært inne på at også overføringen av Kobberskarvatn bør sløyfes, av hensyn til en mulig nasjonalpark ved Junkerfjell. Kommunaldepartementet har imidlertid senere meddelt at det er vanskelig å få opprettet noen nasjonalpark på dette sted, og har ikke noe å bemerke til overføringen av Kobberskarvatn.

De foreslåtte planendringer vil redusere Rana kraftverks nedbørfelt med ca. 150 km². Kraftinnvinningen reduseres med ca. 10 pst. eller ca. 39 000 nat.-hk.

Innskrenkningen vil kunne få innflytelse på kraftverkets leveringssikkerhet i tørrår og på dets topplasteffekt, men Hovedstyret anfører at det ikke ansees for økonomisk fornuftig å investere mer enn ca. 22 øre/kWh i rene overføringsanlegg i Ranaområdet.

Planendringen vil videre innebære en noe langsommere fylling, særlig av Hovedmagasinene, men på den annen side vil Ranas gjenværende vassføring bli vesentlig økt, noe som bl. a. vil ha betydning for oppgangen av laks.

Etter det som foreligger må det antas at de skadevirkninger som følger av planendringen vil bli små.

Et mindretall i Hovedstyret, Ingvaldsen og Jacobsen, vil på det nåværende tidspunkt ikke rå til at overføringene sløyfes, men stemmer for at de utsettes inntil videre.

Departementet finner å kunne slutte seg til Hovedstyrets flertall. Skulle det senere vise seg ønskelig å få disse dyre overføringer gjennomført, vil det være anledning til å ta saken opp igjen.

Departementet vil således rå til at den av Hovedstyrets foreslåtte planendring godkjennes og at pkt. 1 i manøvreringsreglementet blir endret i samsvar med Hovedstyrets for-

slag. Ut over de endringer som følger av de nye planer har Hovedstyret dessuten foreslått enkelte andre mindre endringer, hovedsakelig av rent redaksjonell art.

Industridepartementet

tilrår:

1. Planene for statsregulering av Bjerka-Plura m.v. endres i samsvar med forslag inntatt i Industridepartementets tilråding av 12. november 1970.
2. Pkt. 1 i det ved kongelig resolusjon 23. august 1968 fastsatte manøvreringsreglement for statsregulering av Bjerka-Plura m.v. endres som foreslått i ovennevnte tilråding.

59. Finnmark fylkes elektrisitetsforsyning.

(Tillatelse til å erverve bruksrett til vannfall i Frierfjordelva og Adamselv i Lebesby i Finnmark.)

Kgl. res. av 20. november 1970.

Ved kongelig resolusjon av 14. august 1970 ble Finnmark fylkes elektrisitetsforsyning gitt konsesjon til å foreta regulering og overføring i Adamselv og Frierfjordelva i Lebesby kommune, Finnmark. Konsesjonen omfattet ikke tillatelse til erverv av bruksrett etter ervervsloven av 14. desember 1917 § 4, fordi endelig kontrakt om bruksrett til vassdraget ikke forelå.

Departementet har nå fått tilsendt den endelige kontrakten datert 16. oktober og 20. oktober 1970 om leie av rettigheter i og ved Adamselv- og Frierfjordvassdraget m.v. i Lebesby i Finnmark for utnytting i Adamselv kraftverk.

Departementet viser til kongelig resolusjon av 14. august 1970 og tilrår at bruksrettskonsesjon gis.

Tillatelsen tilrås gitt på de samme vilkår som er inntatt i kongelig resolusjon av 14. august 1970 vedrørende overføringer og reguleringer m.v. i Adamselv og Frierfjordelva. Dog må det i vilkår 1, andre ledd, vises til ervervslovens § 4, tredje ledd.

Vilkårene vil da lyde:

1.

Konsesjonen gis på ubegrenset tid.

Vilkårene for konsesjonen kan tas opp til alminnelig revisjon etter 50 år. Hvis vilkårene blir revidert, har konsesjonæren adgang til å frasi seg konsesjonen innen 3 måneder etter at han har fått underretning om de reviderte vilkår, jfr. lov nr. 16 av 14. desember 1917 § 4, tredje ledd.