

KDB ~~XXXX~~

997

002.MAZ

Tillatelse

for

A/L Nord-Østerdal Kraftlag

TIL EKSPROPRIASJON OG UTBYGGING AV SØLNA KRAFTVERK I SØLNAVASSDRAGET

(FASTSATT VED KONGELIG RESOLUSJON AV 16. MAI 1991)

Ved kongelig resolusjon av 16. mai 1991 er bestemt:

«I medhold av lov om vassdragene av 15. mars 1940 nr. 3 §§ 62, 148 og 104–105 og lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 § 11, gis A/L Nord-Østerdal kraftlag tillatelse til ekspropriasjon av grunn og fall, og tillatelse til utbygging av Sølna kraftverk på de vilkår som er inntatt i Olje- og energidepartementets foredrag av 16. mai 1991.

NVE
6486 26.NOV1991
KONGELIG RESOLUSJON
1991

Vilkår

for tillatelse for A/L Nord-Østerdal Kraftlag etter vassdragslovens §§ 104 og 105 samt §§ 62 og 148 til bygging av Sølva kraftverk i Alvdal kommune i Hedmark fylke.

(Fastsatt ved kongelig resolusjon av 16. mai 1991.)

1.

(Forurensning)

Utbyggeren plikter etter Miljøverndepartementets nærmere bestemmelser:

- å utføre eller bekoste tiltak som er påkrevet for å avverge eller redusere forurensning som står i forbindelse med utbyggingen.
- Å bekoste oppfølgingsundersøkelser av forurensningsforholdene i Sølva.

2.

(Naturforvaltning)

I.

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelser av Direktoratet for naturforvaltning:

- a. å sørge for at forholdene i Sølnavassdraget er slik at de stedege fiskestammene i størst mulig grad opprettholder naturlig reproduksjon og produksjon og at de naturlige livsbetingelsene for fisk og øvrige naturlige forekommende plante- og dyrepopulasjoner forringes minst mulig.
- b. å kompensere for skader på den naturlige rekruttering av fiskestammene ved tiltak.
- c. å sørge for at fiskens vandringsmuligheter i vassdraget opprettholdes og at inntak og utløp ved kraftstasjonen utformes slik at tap av fisk reduseres.
- d. å sørge for at fiskemulighetene i størst mulig grad opprettholdes.

II.

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelser av Direktoratet for naturforvaltning å sørge for at forholdene for plante- og dyrelivet i området som direkte og indirekte berøres av utbyggingen forringes minst mulig og om nødvendig utføre kompenserende tiltak.

III.

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Direktoratet for naturforvaltning å sørge for at friluftslivets bruks- og opplevelsesverdier i områder som berøres direkte eller indirekte av anleggsarbeid og utbygging tas vare på i størst mulig grad.

Av hensyn til friluftslivet må konsesjonæren videre sørge for at stien på sørvestre side av elvegjelet nedstrøms den gamle dammen blir bevart i sin nåværende tilstand som adgang til bunnen av elvegjelet.

IV.

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Direktoratet for naturforvaltning å bekoste naturvitenskapelige undersøkelser samt friluftslivsundersøkelser i de områder som berøres av utbyggingen. Dette kan være arkiveringsundersøkelser, langtidsundersøkelser og/eller etterundersøkelser. Konsesjonæren kan også tilpliktes å delta i fellesfinansiering av større undersøkelser som omfatter områdene som direkte og indirekte berøres av utbyggingen.

V.

Konsesjonæren kan bli pålagt å dekke utgiftene til ekstra oppsyn, herunder jakt- og fiskeoppsyn i anleggstiden.

VI.

Alle vilkår forbundet med kontroll og tilsyn med overholdelse av ovenfornevnte vilkår eller pålegg gitt med hjemmel i disse vilkår, dekkes av konsesjonæren.

3.

(Terskler m. v.)

I de deler av vassdraget hvor inngrepene medfører vesentlige endringer i vannføring eller vannstand, kan Olje- og energidepartementet pålegge konsesjonæren å bygge terskler, foreta biotopjusterende tiltak, elvekorreksjoner, opprenskninger m.v. for å redusere skadevirkninger.

Dersom inngrepene forårsaker erosjonsskader, fare for ras eller oversvømmelse, eller øker sannsynligheten for at slike skader vil inntreffe, kan Olje- og energidepartementet pålegge konsesjonæren å bekoste sikringsarbeider eller delta med en del av utgiftene forbundet med dette.

Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene er fastlagt og må gjennomføres så snart som mulig.

Terskelpålegget vil bygge på en samlet plan

som ivaretar både private og allmenne interesser i vassdraget. Utarbeidelse av pålegget samt tilsyn med utførelse og senere vedlikehold er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med tilsynet dekkes av konsesjonæren.

4.

(Rydding i neddemningsområdet)

Neddemmede områder skal ryddes for trær og busker på en tilfredsstillende måte. Generelt gjelder at stubbene skal bli så korte som praktisk mulig, maksimalt 25 cm høye. Ryddingen må utføres på snøbar mark. Avfallet fjernes eller brennes.

Dersom ikke annet blir pålagt konsesjonæren, skal reguleringssonen holdes fri for trær og busker som er over 0,5 m høye. I rimelig grad kan Olje- og energidepartementet pålegge ytterligere rydding. Dersom vegetasjon over HRV dør som følge av reguleringen, skal den ryddes etter de samme retningslinjene som ellers er angitt i denne posten.

Rydding av reguleringssonen skal være gjennomført før første neddemming og bør så vidt mulig unngås lagt til yngletiden for viltet i området.

Tilsyn med overholdelsen av bestemmelsene i denne post er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med dette dekkes av konsesjonæren.

5.

(Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn m.v.)

Godkjenning av planer og tilsyn med utførelse og senere vedlikehold og drift av anlegg og tiltak som omfattes av denne post er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med dette dekkes av konsesjonæren.

Konsesjonæren plikter å legge fram for NVE detaljerte planer med nødvendige opplysninger, beregninger og kostnadsoverslag for utbyggingen. Arbeidet kan ikke settes igang før planene er godkjent. Anleggene skal utføres solid og skal til enhver tid holdes i full driftsmessig stand.

Innen en rimelig økonomisk ramme plikter konsesjonæren å planlegge, utføre og vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det øko-

logiske og landskapsarkitektoniske resultat blir best mulig.

Kommunen skal ha anledning til å uttale seg om planene for anleggsveger, massetak og plassering av overskuddsmasser.

Konsesjonæren plikter å skaffe seg varig råderett over tipper og andre områder som tren- ges for å gjennomføre pålegg som blir gitt i forbindelse med denne post.

Konsesjonæren plikter å foreta en forsvarlig opprydding av anleggsområdene. Oppryd- ding må være ferdig senest 2 år etter at ved- kommende anlegg eller del av anlegg er satt i drift.

Hjelpeanlegg kan pålegges planlagt slik at de senere blir til varig nytte for allmennheten dersom det kan skje uforholdsmessig utgift eller ulempe for anlegget.

Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras til andre uten NVE's samtykke.

6.

(Byggefrister m. v.)

Arbeidet må påbegynnes innen en frist av 2 år fra konsesjonens datum og fullføres innen en ytterligere frist av 5 år. Under særlige om- stendigheter kan fristene forlenges.

I fristene medregnes ikke den tid som på grunn av særlige forhold (vis major), streik el- ler lockout har vært umulig å utnytte.

Dersom disse fristene oversittes uten tilla- telse fra Olje- og energidepartementet, faller tillatelsen bort i samsvar med vassdragslo- vens § 111.

7.

(Reguleringshøyder, minstevannføringer)

Høyeste driftsvannstand i inntaksmagasi- net skal være kote 562,50, og laveste drifts- vannstand skal være kote 562,00 målt ved da- manlegget. Høydene refererer seg til Statens Kartverks kotesystem av 1954.

Fra inntaksdammen ved Malmtektta skal det slippes slike minstevannføringer:

I perioden 1. mai til 30. september 0,50 m³/s.

I perioden 1. oktober til 30. april 0,08 m³/s.

Minstevannføringsslippingen skal være kontrollerbar.