

074, KDB 998

074.28 Nysetelvi

Tillatelse

for

Nyset-Steggje Kraft a.s.

TIL Å FORETA ERVERV OG REGULERING I NYSET-STEKGJEVASSDRAGENE I ÅRDAL KOMMUNE I SOGN OG FJORDANE FYLKE

(FASTSATT VED KRONPRINSREGENTENS RESOLUSJON AV 21. DESEMBER 1990)

Ved kronprinsregentens resolusjon av 21. desember 1990 er bestemt:

«Akershus Energiverk og Østfold Energiverk A/S gis konsesjon for erverv av samtlige aksjer i Nyset-Steggje Kraft a.s i medhold av lov nr. 16 av 14. desember 1917 kap. I.

Konsesjonen gis på de vilkår som følger av Olje- og energidepartementets foredrag av 21. desember 1990.»

NVE
ARKIVNR.:
SARSDTID:
1697 07.MAR1991
KAP. AKKIVERES
OFF.
U.O.

Vilkår

for tillatelse for Nyset-Steggje Kraft a.s til erverv og reguleringer i Nyset-Steggjevassdragene i Årdal kommune.

(Fastsatt ved kongelige resolusjoner av 26. juni 1981, 2. desember 1983 og 8. august 1986,
15. september 1989 og Kronprinsregentens resolusjon 21. desember 1990.)

1.

(Saksøker ved skadelig innvirkning på omgivelsene.)

For så vidt konsesjonæren anvender energi til bedrift som ved røyk, giftige gasser eller på annen måte virker skadelig på omgivelsene, skal Miljøverndepartementet, såfremt det av allmenne hensyn finner grunn til å gripe inn, anerkjennes som rett saksøker i anledning av mulige overtredelser av nabolovgivningen.

2.

(Byggefrister m. v.)

Arbeidet må påbegynnes innen en frist av 2 – to – år fra konsesjonens datum, og vassbyggsarbeidene, reguleringene og overføringerne må fullendes og full drift påbegynnes innen en ytterligere frist av 5 – fem – år.

Driften må ikke uten Kongens samtykke i så lang tid som 3 år kontinuerlig stanses eller kontinuerlig innskrenkes til mindre enn en tredjepart av det i den forløpne tid innsatte, på regelmessig drift beregnede maskineris energi, heri ikke iberegnet hva som måtte være avgitt til bruk for stat eller kommune etter post 10, og slike stansninger eller innskrenkninger må ikke noensinne i løpet av 10 år samlet finne sted i så mye som 5 år.

Ved tidsberegningen medregnes ikke den tid som på grunn av overordentlige tildragelser (vis major), streik eller lockout har vært umulig å utnytte.

For overtredelse av de i nærværende post omhandlede bestemmelser erlegger selskapet en løpende mulkt, stor kr. 200 pr. dag, dersom vedkommende frister oversittes.

3.

(Bruk av norske varer)

Konsesjonæren skal ved bygging og drift av anleggene fortrinnsvis anvende norske varer, for så vidt disse kan fås like gode, tilstrekkelig hurtig, herunder forutsatt at det er utvist all mulig aktsomhet med hensyn til tiden for bestillingen - samt til en pris som ikke med mer enn 10 % overstiger den pris med tillagt

toll, som de kan fås for fra utlandet. Er det adgang til å velge mellom forskjellige innenlandske tilbud, antas det tilbud som representerer det største innenlandske arbeid og produserte materiale selv om dette tilbud er kostbarere, når bare ovennevnte prisforskjell - 10 % - i forhold til utenlandsk vare ikke der ved overstiges.

Toll og pristillegg tilsammen forutsettes dog ikke å skulle overstige 25 % av den utenlandske varepris (eksklusive toll). I tilfelle av tvist om dette avgjøres spørsmålet av Olje- og energidepartementet.

Olje- og energidepartementet kan dispensere fra reglene om bruk av norske varer. Søknad om dispensasjon må på forhånd sendes til departementet med de opplysninger som er nødvendige. Hva angår leveranse fra EFTA-land, vil dispensasjonsadgangen bli praktisert i samsvar med de forpliktelser som foreligger i forhold til disse land under forutsetning av full gjensidighet.

For overtredelse av bestemmelsene i denne post betaler konsesjonæren hver gang etter avgjørelse av Olje- og energidepartementet en mulkt av inntil 15 % av verdien. Mulkten tilfaller statskassen.

4.

(Forsikring)

Forsikring tegnes fortrinnsvis i norske selskaper hvis disse byr like fordelaktige betingelser som utenlandske. Olje- og energidepartementet kan dispensere fra denne bestemmelse.

5.

(Helsetjeneste m. v.)

Konsesjonæren er forpliktet til, når Sosialdepartementet forlanger det, på den måte og på de vilkår som departementet bestemmer, i anleggstiden helt eller delvis å dekke utgiftene til legehjelp for arbeiderne og funksjonærene ved anlegget og deres familier og til oppførelse eller utbygging av sykehus eller sykestue.

Hvis noen av arbeiderne eller funksjonærene omkommer ved arbeidsulykke i anleggstiden, kan konsesjonæren etter nærmere bestemmelse av Olje- og energidepartementet pålegges å sikre eventuelle etterlatte en øyeblikkelig erstatning.

6.

(Husrom for ansatte)

Konsesjonæren er i nødvendig utstrekning forpliktet til på rimelige vilkår og uten beregning av noen fortjeneste å skaffe arbeiderne og funksjonærene og deres familier sunt og tilstrekkelig husrom. Kommunaldepartementet kan gi nærmere bestemmelser om dette.

7.

(Forsamlingshus.)

Konsesjonæren plikter før arbeidet påbegynnes å sørge for midlertidig forsamlingslokale til bruk for arbeiderne og den øvrige befolkning som er knyttet til anleggene, eller, hvis Olje- og energidepartementet måtte finne det mer hensiktsmessig og ikke vesentlig dyrere, å delta i oppføring, utbedring eller nedbetaling av permanent forsamlingslokale, f. eks. samfunnshus.

8.

(Veier m. v.)

Konsesjonæren er forpliktet til å erstatte utgifter til vedlikehold og istandsettelse av offentlige veger, bruer og kaier, hvor disse utgifter blir særlig øket ved anleggsarbeidene. I tvilstilfelle avgjøres spørsmålet om hvorvidt vilkårene for refusjonsplikten er til stede samt erstatningens størrelse ved skjønn på konsesjonærens bekostning. Veger, bruer og kaier som konsesjonæren anlegger skal kunne benyttes av allmennheten med mindre Olje- og energidepartementet treffer annen bestemmelse.

9.

(Eksport og import av produkter.)

Anvendes vasskraften til industriell produksjon, skal eksport av produktene ikke uten samtykke fra Olje- og energidepartementet finne sted til priser som ligger under de vanlige priser på verdensmarkedet. Videre bestemmes at import til produksjonen ikke uten departementets samtykke må finne sted til priser som ligger over de vanlige priser på verdensmarkedet.

Avtaler om vederlag for økonomisk, teknisk og merkantil assistanse skal være undergitt departementets godkjenning.

10.

(Konsesjonskraft)

Konsesjonæren er forpliktet til å avgi inntil 10 pst. av den gjennomsnittlige kraftmengde som vassfallet etter den foretatte utbygging kan frembringe med den påregnelige vassføring år om annet, til den kommune hvor kraftanlegget er beliggende, eller andre kommuner, derunder også fylkeskommuner, idet fordelingen bestemmes av Olje- og energidepartementet. Staten forbeholdes rett til å erholde inntil 5 pst. av kraften.

Pålegget om avgivelse av kraft kan etter begjæring av en interessent tas opp til ny avgjørelse etter 30 år.

Kraften kan kreves avgitt med en brukstid ned til 5 000 brukstimer årlig. Kraften avgis i den form hvori den produseres.

Elektrisk kraft uttas etter departementets bestemmelse i kraftstasjonen eller fra fjernledningene eller fra ledningsnettet, hva enten ledningene tilhører reguleringsanleggenes eier eller andre. Forårsaker kraftens uttakelse av ledningene økede utgifter, bæres disse av den som uttar kraften, enten denne er staten eller en kommune. Avbrytelse eller innskrenkning av leveringen som ikke skyldes vis major, streik eller lockout, må ikke skje uten departementets samtykke.

Kraften skal leveres til vanlig pris i vedkommende forsynings- eller samkjøringsområde. Dersom det ikke er mulig å påvise noen slik pris, skal kraften leveres til selvkostende. Hvis den pris som således skal legges til grunn blir uforholdsmessig høy fordi bare en mindre del av den kraft vannfallene kan gi er tatt i bruk, skal kraften leveres til rimelig pris.

Uenighet om prisen avgjøres av Olje- og energidepartementet.

Eieren har rett til å forlange et varsel av 1 år for hver gang kraft uttas. Samtidig som uttak varsles kan forlanges oppgitt den brukstid som ønskes benyttet og dennes fordeling over året. Tvist om fordelingen avgjøres av departementet. Oppsigelse av konsesjonskraft kan skje med 2 års varsel.

Eventuell avgivelse av overskytende kraftmengder i henhold til endret pålegg etter 2. ledd kan bare kreves etter hvert som kraft blir ledig.

Unnlater konsesjonæren å levere kraft som er betinget i denne post uten at vis major, streik eller lockout hindrer leveransen, plikter han etter departementets bestemmelse å betale en mulkt til statskassen av kr. 1,- pr. dag for hver kW som urettelig ikke er levert. Det offentlige skal være berettiget til etter departementets bestemmelse å overta driften av anleggene for eierens regning og risiko så vidt nødvendig til levering av den betingede kraft.

11.

(Konsesjonsavgifter og fond til næringer.)

Konsesjonæren skal betale en årlig avgift til staten av kr. 6,- pr. nat.hk., beregnet etter den gjennomsnittlige kraftmengde som de konsederte vassfallene etter den foretatte utbygging, regulering og overføring kan frembringe med den påregnelige vassføring år om annet og en årlig avgift til de fylkes-, herreds- og bykommuner som Kongen bestemmer av kr. 18,- pr. nat.hk., beregnet på samme måte.

Fastsettelsen av avgiftene tas opp til ny prøvelse etter tidsintervaller som loven til enhver tid bestemmer.

Plikten til å erlegge de ovenfor omhandlede avgifter inntrer etter hvert som vasskraften tas i bruk.

Avgiftene har samme pantesikkerhet som skatter på fast eiendom og kan inndrives på samme måte som disse. Etter forfall svares rente som fastsatt i medhold av lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3, første ledd.

Konsesjonsavgifter som innbetales til Årdal kommune skal inngå i kommunens næringsfond. Vedtektene for dette skal godkjennes av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Utbyggeren yter et tilskudd på kr. 750 000 til Årdal kommunes næringsfond.

Utbyggeren yter videre et tilskudd på kr. 200 000 til landbruksformål i Årdal kommune etter nærmere bestemmelse av Landbruksdepartementet.

12.

(Godkjenning av planer, opprydding m. v.)

Godkjenning av planer og tilsyn med utførelse og senere vedlikehold og drift av anlegg og tiltak som omfattes av denne post er tillagt NVE/Vassdragsdirektoratet. Utgiftene forbundet med dette dekkes av konsesjonæren.

Konsesjonæren plikter før arbeidet påbegynnes å forelegge NVE/Vassdragsdirektoratet detaljerte planer med nødvendige opplysninger, beregninger og omkostningsoverslag vedkommende regulerings- og overføringsanleggene og vassdragets utbygging slik at arbeidet ikke kan iverksettes før planene er godkjent. Anleggene skal utføres på en solid måte og skal til enhver tid holdes i full driftsmessig stand.

Kommunen skal ha anledning til å uttale seg om planene for anleggsveger, massetak og plassering av overskuddsmasser.

I den grad hoved- og hjelpeanlegg medfører miljøvernmessige konsekvenser som ikke er vurdert ved behandlingen av konsesjonssøknaden, skal planen for utforming av disse anleggene forelegges fylkesmannen til uttalelse.

Innenfor en rimelig økonomisk ramme plikter konsesjonæren å planlegge, utføre og vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det miljøvernmessige resultatet blir best mulig.

Konsesjonæren plikter å skaffe seg varig råderett over tipper og andre områder som trengs for å gjennomføre pålegg som blir gitt i forbindelse med denne post.

Konsesjonæren plikter å foreta en forsvarlig opprydding av anleggsområdene. Oppryddingen må være ferdig senest 2 år etter at vedkommende anlegg er satt i drift.

Midlertidige hjelpeanlegg kan pålegges planlagt slik at de senere blir til varig nytte for allmenheten dersom det kan skje uten uforholdsmessig utgift eller ulempe for anlegget. Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras til andre uten NVE/Vassdragsdirektoratets samtykke.

13.

(Konsesjonstid)

Konsesjonen gis på ubegrenset tid.

Vilkårene for konsesjonen kan tas opp til alminnelig revisjon etter 50 år (fra 26. juni 1981). Hvis vilkårene blir revidert, har konsesjonæren adgang til å frasi seg konsesjonen innen 3 måneder etter at han har fått underretning om de reviderte vilkår, jfr. ervervslovens § 4, 3. ledd, og vassdragsreguleringslovens § 10, post 2, siste ledd.

Konsesjonen kan ikke overdras.

De utførte reguleringsanlegg eller andeler deri kan ikke avhendes, pantsettes eller gjøres til gjenstand for arrest eller utlegg uten i forbindelse med vannfall i samme vassdrag nedenfor anleggene.

Anleggene må ikke nedlegges uten statsmyndighetenes samtykke.

14.

(Bestemmelser om betaling av avgift m. v.)

Nærmere bestemmelse om betalingen av avgifter og kontroll med vassforbruket samt angående avgivelse av kraft skal med bindende virkning for hvert enkelt tilfelle fastsettes av Olje- og energidepartementet.

15.

(Fiske og vilt)

I

Konsesjonæren plikter å påse at han selv, hans kontraktører og andre som har med anleggsdriften og kraftverksdriften å gjøre, tar de nødvendige hensyn for å forebygge skader på vilt- og fiskebestandene som berøres av utbyggingen, reguleringene og den øvrige drift av anleggene. Herunder skal konsesjonæren i

rimelig grad forebygge fare for tilslamming og annen forurensning av vassdragene, samt dekke utgiftene til ekstraordinært jakt- og fiskeoppsyn i anleggstiden.

II

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk:

- a. å sette ut yngel og/eller settefisk (herunder også smolt og annen flerårig fisk) av det antall, de arter og stammer, den størrelse og kvalitet, og på den tid, sted og måte som måtte fastsettes,
- b. å sørge for fangst av stamfisk og dekke alle utgifter med klekking, oppføring og transport av den fisk som skal settes ut,
- c. å bekoste fiskeri- og viltbiologiske undersøkelser, herunder langtidsundersøkelser og å delta i fellesfinansiering av større biologiske undersøkelser som omfatter de populasjoner som kan berøres av utbyggingene og reguleringene,
- d. å dekke utgifter med utvidet jakt- og fiskeoppsyn i anleggstiden,
- e. å regulere ferdseien på de planlagte veier i visse tider av året,
- f. å anordne sperregitter ved utløpet av kraftstasjonen hvis kostnaden med tiltaket står i rimelig forhold til det som oppnås.

III

Dersom det som følge av kraftutbyggingene og reguleringene oppstår skader som berører vilt- og fiskebestandene i området, tilpliktes konsesjonæren utover det som er nevnt ovenfor å bekoste ytterligere tiltak som Miljøverndepartementet eller den dette bemyndiger bestemmer, så fremt omkostningene står i rimelig forhold til det som derved vinnes.

IV

Anleggenes eier plikter å innbetale et årlig beløp på kr. 40 000 til Årdal kommune. Beløpet skal benyttes til opphjør av fisket i kommunen. Vedtekter for disponeringen av midlene skal godkjennes av Miljøverndepartementet eller den dette bemyndiger.

Tilskuddet skal justeres etter de tidsintervaller loven til enhver tid fastsetter.

V.

Alle utgifter forbundet med nødvendig kontroll og tilsyn med overholdelsen av ovenfornevnte vilkår eller pålegg gitt med hjemmel i disse vilkår, dekkes av konsesjonæren.

VI.

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Direktoratet for naturforvaltning å bekoste biotopforbedrende tiltak for viltet i det berørte området.

16.

(Vannforsyning m. v.)

Konsesjonæren tilpliktes etter Miljøverndepartementets bestemmelse å bekoste omlegging av vassforsyning i Naddvik.

Konsesjonæren plikter å la planene for vassforsyningen til Naddvik blir forelagt for og godkjent av det lokale helseråd.

Konsesjonæren tilpliktes å slippe vatn til Nysetelva av hensyn til vassforsyningen til Naddvik. Størrelsen på vassslipping og hvorledes denne skal ordnes fastsettes av Miljøverndepartementet.

17.

(Isulemper.)

For å motvirke isulemper i Årdalsfjorden skal utbyggeren anlegge et dypvannsutslipp ved utløpet til fjorden.

Olje- og energidepartementet kan i tillegg pålegge utbyggeren å bekoste undersøkelser angående eventuelle endrede isforhold i Årdalsfjorden som følge av reguleringen. Dersom det viser seg å være nødvendig, skal utbyggeren bekoste tiltak for å hindre isulemper dersom utgiftene står i et rimelig forhold til det som vinnes. Omfanget av tiltakene fastsettes ved avtale mellom havnemyndighetene og utbyggeren. Oppnås ikke enighet, skal spørsmålet om tiltak avgjøres ved skjønn.

18.

(Terskler, erosjonsskader m. v.)

I de deler av vassdragene hvor inngrepene medfører vesentlige endringer i vassføring eller vassstand, kan Olje- og energidepartementet pålegge konsesjonæren å bygge terskler (grunndammer), foreta elvekorreksjoner, opprenskinger m. v. for å redusere skadevirkninger. Terskelpålegget vil bygge på en samlet plan som ivaretar både private og allmenne interesser i vassdraget. Utarbeidelse av pålegget samt tilsyn med utførelse og senere vedlikehold er tillagt NVE/Vassdragsdirektoratet. Utgiftene forbundet med tilsynet dekkes av konsesjonæren.

Dersom inngrepene forårsaker erosjonsskader, fare for ras eller oversvømmelse, eller øker sannsynligheten for at slike skader vil inntreffe, kan departementet pålegge konsesjonæren å bekoste sikringsarbeider eller delta med en del av utgiftene forbundet med dette.

Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene er fastlagt og må gjennomføres så snart som mulig.

19.

(Rydding av neddemte områder.)

De neddemte arealer ryddes for trær og busker som er over 1,5 m høye eller har over 5 cm stammediameter målt i en høyde av 25 cm over bakken. Gjenstående stubber skal ikke være over 25 cm høye. Høyden regnes vinkelrett mot bakken. Ryddingen skal være fullført senest 2 år etter første neddemming av vedkommende areal.

20.

(Isadvarsel.)

De partier av isen på magasinene som blir farlig svekket markeres slik:

Så snart isen er bærbar om høsten innsirkles de svekkede partier med et tau festet til påler som settes fast i isen med passe mellomrom. Tauet skal til enhver tid ha en fri høyde over is- eller snøoverflaten på mellom 0,5 og 1 m.

21.

(Militære foranstaltninger)

Ved damanleggene skal det tillates truffet militære foranstaltninger for sprengning i krigstilfelle uten at konsesjonæren har krav på godtgjørelse eller erstatning for de herav følgende ulemper eller innskrenkninger med hensyn til anleggene eller deres bruk. Anleggenes eier må uten godtgjørelse finne seg i den bruk av anleggene som skjer i krigsøyemed.

22.

(Manøvreringsreglement m. v.)

Vassslippingen skal foregå overensstemmende med et manøvreringsreglement som Kongen på forhånd utferdiger. En norsk statsborger som NVE/Vassdragsdirektoratet godtar, skal forestå manøvreringen. Ekspropriasjonsskjønn kan ikke påbegynnes før reglementet er fastsatt.

For så vidt vassslippingen foregår i strid med reglementet, kan konsesjonæren pålegges en tvangsmulkt til staten av inntil kr. 1 000,00 for hver gang etter Olje- og energidepartementets nærmere bestemmelse.

23.

(Hydrologiske iakttagelser.)

Anleggenes eier skal etter nærmere bestemmelse av Olje- og energidepartementet utføre de hydrologiske observasjoner som i det of-

fentliges interesse finnes påkrevet, og stille det innvunne materiale til disposisjon for det offentlige. De tillatte oppdemningshøyder og de tillatte laveste tappingsgrenser betegnes ved faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.

Kopier av alle karter som konsesjonæren måtte la oppta i anledning av anleggene, skal sendes Norges Geografiske Oppmåling med opplysning om hvordan målingene er utført.

24.

(Naturforekomster, fornminner m. v.)

Konsesjonæren plikter i den utstrekning det kan skje uten urimelige ulemper eller utgifter å unngå ødeleggelser av naturforekomster og områder, når dette er ønskelig av vitenskapelige eller historiske grunner, eller på grunn av områdets naturskjønnhet eller egenart. Så fremt slike ødeleggelser ikke kan unngås, skal Direktoratet for naturforvaltning underrettes i god tid på forhånd.

Konsesjonæren skal videre i god tid på forhånd undersøke om faste fornminner som er fredet i henhold til lov av 9. juni 1978 nr. 50, eller andre kulturhistoriske lokaliteter blir berørt, og i tilfelle straks gi melding om dette til vedkommende museum. Viser det seg først mens arbeidet er i gang at det kan virke inn på fornminne som ikke har vært kjent, skal melding sendes med en gang og arbeidet stanses.

Om disse bestemmelser gis vedkommende ingeniører eller arbeidsledere nødvendig underretning.

25.

(Forurensning)

Utbyggeren plikter etter vedkommende departements nærmere bestemmelser å utføre eller bekoste tiltak som er påkrevet for å avverge eller redusere virkning av forurensning som står i forbindelse med utbyggingen.

26.

(Kontroll med overholdelsen av vilkårene.)

Konsesjonæren underkaster seg de bestemmelser som til enhver tid måtte bli truffet av vedkommende departement til kontroll med overholdelsen av de oppstilte betingelser.

De med kontrollen forbundne utgifter erstatte det offentlige av konsesjonæren etter nærmere regler, fastsatt av vedkommende departement.

Gjentatte eller fortsatte overtredelser av postene 2, 10, 11, 22 og 26 første og annet ledd medfører tap av konsesjonen slik at reglene i lov nr. 16 av 14. desember 1917 § 26 og lov nr.

17 av 14. desember 1917 § 12 post 17 får tilsvarende anvendelse.

For overtredelse av de i konsesjonen inntatte bestemmelser påløper en tvangsmulkt på kr. 1 000,- pr. dag eller kr. 5 000,- for hver overtredelse, såfremt det ikke er fastsatt annen straff for overtredelse av vilkåret. Mulkten kan inndrives ved utpanting.

27.

(Heftelser m. v.)

For så vidt det måtte påhvile konsederte eiendommer eldre panteheftelser, servitutter av vesentlig betydning, leierettigheter og lignende heftelser, plikter konsesjonæren innen to år å få fjernet disse eller sørge for at de viker prioritet for de i konsesjonen pålagte forpliktelser, derunder mulkt, som måtte pålegges i henhold til denne. Heftelser av mindre betydning kan av Olje- og energidepartementet tillates å forbli stående. Alle heftelser som etter konsesjonens tinglysing (jfr. post 28) er påført vedkommende eiendommer og gjenstander, bortfaller når disse ifølge konsesjonen overgår til staten.

Hvis forholdet ikke er bragt i orden innen den fastsatte frist, kan departementet pålegge konsesjonæren en mulkt, stor kr. 100 pr. dag, som løper inntil saken er ordnet.

28.

(Overdragelse, tinglysing m. v.)

Idet konsesjonæren vedtar foranstående betingelser for konsesjon på vedkommende

eiendomsservervelser og regulerings- og overføringsarbeider som forpliktende for seg og de konsederte eiendommer, inngår han på at ervervs- og reguleringskonsesjonen, som ikke kan overdras uten kongelig tillatelse, på konsesjonærens bekostning tinglyses ved hans verneting og innen de jurisdiksjoner hvor de konsederte eiendommer og anlegg m. v. er beliggende.

Olje- og energidepartementet kan bestemme at et utdrag av konsesjonen skal tinglyses som heftelse på de eiendommer eller bruk i vassdraget for hvilke reguleringene og overføringene kan medføre forpliktelser.

Departementet kan når som helst forlange at konsesjonæren sender inn kart i 2 eksemplarer over samtlige ervervede eiendommer og rettigheter, opptatt av en landmåler som departementet godkjenner og etter departementets nærmere bestemmelse.

29.

(Naturvitenskapelige undersøkelser.)

Når konsesjon er gitt, plikter konsesjonæren å stille til disposisjon for Kultur- og vitenskapsdepartementet inntil kr. 300 000 som skal nyttes til naturvitenskapelige undersøkelser for å sikre viten om naturkvaliteter som blir ødelagt eller utilgjengelige på grunn av anleggsarbeidene. Mulig tvist om forståelsen av vilkåret avgjøres av NVE/Vassdragsdirektoratet.

Manøvreringsreglement

for regulering av Nyst-Steggjevassdragene i Årdal kommune.

(Fastsatt ved kongelig resolusjoner av 26. juni 1981, 2. desember 1983, 8. august 1986, 15. september 1989 og Kronprinsregentens resolusjon 21. desember 1990.)

1.

A. Reguleringer

Vatn	Normal sommer- vass- stand kote	Øvre reg.- grense kote	Nedre reg.- grense kote	Opp- dem- ming m	Senking m	Reg.- høyde m
Riskallsvatn	945,3	980,3	945,3	35,0	0	35,0
Berdalsvatn	1 012	1 060,0	1 002,0	48,0	10,0	58,0

Høydene refererer seg til NGO's høydesystem NNN. Dammene utføres med faste overløp. Under flom kan vannstanden stige til øvre reguleringsgrense. Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.

B. Overføringer

Avløpet fra følgende felt i Steggjevassdraget: Avdalen (7,2), Fossdalen (15,8) og Berdalsvatn (9,3), tilsammen 32,3 km², overføres gjennom et felles tunnelsystem til Riskallsvatn. Feltene for Småløyftevatn og Viervatn, som har avløp til Berdalsvatn, er regulert for utnytting i Tyin kraftverk. Vannet fra disse felt tillates også utnyttet i Naddvik kraftverk. Avløpet fra et 8,4 km² stort felt i Kvittingselva overføres til Storevatn.

2.

Det skal ved manøvreringen has for øye at vassdragenes naturlige flomvassføringer ikke forøkes. Forøvrig kan vannslippingen foregå etter kraftverkets behov.

3.

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende og at reguleringsanleggene til enhver tid er i god stand. Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander. Dersom det forlanges, skal også nedbørsmengder, temperaturer, snødybde m. v. observeres og noteres. Vassdragsdirektoratet kan forlange å få tilsendt utskrift av protokollen som regulanten plikter å oppbevare for hele reguleringstiden.

Til å forestå manøvreringen antas en norsk statsborger som godtas av Olje- og energidepartementet.

4.

Viser det seg at slippingen etter dette reglement medfører skadelige virkninger av omfang for almenne interesser, kan Kongen uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de endringer i reglementet som finnes nødvendig.

Forandringer i reglementet kan bare foretas av Kongen etter at de interesserte har hatt anledning til å uttale seg.