

Besøksadresse

Nydalen allé 33, 0484 Oslo

Postadresse

PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo

Foretaksregister

NO 962 986 633 MVA

T +47 23 90 30 00**F** +47 23 90 30 01**W** statnett.no**E** firmapost@statnett.no

NVE
Postboks 5091
Majorstua
0301 Oslo

Deres ref./Deres dato:

Vår ref.:

Vår dato: 15.02.2023

Oppsummering av innrapporteringen for uke 6, fra produsenter i sørlige Norge (prisområde NO1, NO2 og NO5).

Den totale kraftproduksjonen i sørlige Norge (NO1, NO2 og NO5) var 2337 GWh i uke 6. Det innrapporterte produksjonsvolumet, 1427 GWh, utgjør omtrent 61 prosent av total kraftproduksjon i sørlige Norge i uke 6. Innrapporteringen til Statnett viser at det i forrige uke ble produsert 916 GWh fra vannmagasiner som i stor grad kan lagre vann frem til uke 14. Dette utgjør omtrent 39 prosent av total kraftproduksjon i sørlige Norge.

Nøkkeltall for uke 6:

	Volum	Andel av totalproduksjonen i sørlige Norge (NO1, NO2 og NO5)
Innrapportert produksjon	1427 GWh	61,1 %
Produksjon fra magasiner som i stor grad kan lagre vann til uke 14	916 GWh	39,2 %

Oppsummering av innrapporteringen

Det er 10 produsenter i sørlige Norge som sender inn rapporter med informasjon om produksjon og magasinifilling. Totalt er det data fra 63 kraftverk i disse rapportene. Disse kraftverkene har en samlet magasinkapasitet på 43,7 TWh, noe som utgjør 76 prosent av den totale magasinkapasiteten i sørlige Norge. Total kraftproduksjon for prisområdene i sørlige Norge var i uke 6 på 2337 GWh. Innrapportert produksjonsvolum var på 1427 GWh, noe som tilsvarer 39,2 prosent av den totale produksjonen i sørlige Norge denne uken.

Tabellen under gir en oversikt over hvilke årsaker produsentene har oppgitt for den innrapporterte produksjonen for uke 6.

Årsak til produksjon (uke 6)	Rapportert volum [GWh]	Prosent av rapportert volum [%]
Produksjon på grunn av konsesjonskrav og selvpålagte miljørestriksjoner	29	2,0
Produksjon på grunn av tekniske restriksjoner	3	0,2
Produksjon på grunn av systemtjenester og reservemarkeder	27	1,9
Produksjon der markedsprisen var høyere enn vannverdien, fra magasiner som i stor grad kan lagre vann til uke14.	916	64,2
Produksjon der markedsprisen var høyere enn vannverdien, fra uregulerbart tilsig og fra magasiner som i liten grad kan lagre vann til uke 14.	469	32,9
Forbruk til pumping	-17	-1,2
Produksjon foregående uke gitt av andre årsaker	0	0
TOTALT	1427	

Tabell 1: Årsak til produksjon i uke 6. Tallene gjelder den andelen av kraftproduksjonen i sørlige Norge som inngår i rapporteringsordningen, dvs. 61,1 prosent av total produksjon.

I uke 6 ble det produsert 916 GWh fra magasiner som i stor grad kan lagre vann til uke 14, eller lengre. Dette utgjør 64,2 prosent av det innrapporterte produksjonsvolumet. Innrapportert volum i denne kategorien var tilnærmet uforandret fra uke 5. Totalt innrapportert produksjonsvolum i sørlige Norge i uke 6 (1427 GWh) gikk noe opp fra uken før (1341 GWh).

Vurdering rundt det systemtekniske

Høye og volatile kraftpriser i sørlige Norge, bidrar til økte kostnader for systemtjenester, som er tjenester Statnett benytter for å balansere kraftsystemet og sikre riktig funksjonalitet i kraftsystemet. Det er forventet at kostnadene til systemtjenester vil holde seg høye gjennom vinteren.

De europeiske energimarkedene er fremdeles forbundet med stor usikkerhet. Statnett mener at det er viktig å ta hensyn til denne usikkerheten i vandndisponeringen gjennom kommende vintersesong. En restriktiv utnyttelse av vann som kan lagres over lengre tid, vil bidra til å øke forsyningsikkerheten i sørlige Norge, både for inneværende og kommende vinter.

Med vennlig hilsen

Tom Tellefsen
Direktør Systemansvar og portefølje

Kopi: Olje- og energidepartementet