

Reguleringsmyndigheten for Energi
Postboks 5091 Majorstua
0301 Oslo
rme@nve.no

25.05.2026

Høringsinnspill på forslag om endring fra 60 til 15 minutters registreringsfrekvens ved måling av næringskunder med årlig forbruk over 100 000 kWh

Lede takker for muligheten til å gi innspill til Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) på forslag om endring fra 60 til 15 minutters registreringsfrekvens ved måling av næringskunder med årlig forbruk over 100 000 kWh.

Lede har ingen innvendinger mot at registreringsfrekvensen ved måling av næringskunder med årlig forbruk over 100 000 kWh endres fra 60 til 15 minutter. En slik endring krever noen tiltak i IKT-systemene og kan tidligst innføres 6 måneder etter at forskriftsendringen beslutes, dvs. en innføring 01.01.2027 krever beslutning før andre halvår 2026.

En overgang til 15 minutters registreringsfrekvens må være permanent, dvs. Lede støtter ikke forslaget om at en kunde skal få rett til å endre registreringsfrekvensen tilbake til 60 minutter selv om årsforbruket faller til et nivå som er vesentlig under 100 000 kWh.

Lede er innforstått med og støtter at nettleien fortsatt skal ta utgangspunkt i timesverdier slik det er bestemt i forskrift for omsetningskonsesjonærer § 13-1 bokstav h.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål om innspillet.

Med vennlig hilsen
Lede AS

Elvind G. Arne
Rammevilkår