

Til
rme@nve.no

Deres ref.: 202522736-9
Vår ref.: 1065-489098662-2789

Dato: 23.05.2026

Høringssvar – forslag til endringer i forskrift om kraftomsetning og netttjenester

BKK Nett AS viser til RMEs høring om endringer i forskrift om kraftomsetning og netttjenester, med forslag om å innføre 15 minutters registreringsfrekvens for alle næringskunder med årlig forbruk over 100 000 kWh.

1. Overordnet vurdering

I dag gjelder 15 minutters registreringsfrekvens primært for all produksjon, høyspenningskunder og all utveksling mellom nettavregningsområder.

BKK støtter forslaget om å utvide kravet til 15 minutters registreringsfrekvens til også å omfatte næringskunder med et årlig forbruk over 100 000 kWh. I dag er det

Forslaget bidrar til bedre samsvar mellom måledata og tidsoppløsningen i kraftmarkedene, noe som legger til rette for:

- mer presis avregning og fakturering
- riktigere prissignaler til kundene
- økt utnyttelse av etterspørselsfleksibilitet

2. Kommentar til adgang til tilbakeføring til 60 minutter

BKK er uenig i at målepunkter som er overført til 15 minutters registreringsfrekvens skal kunne kreve tilbakeføring til 60 minutter dersom forbruket senere reduseres.

Selv om en kunde tilbakeføres til 60 minutters registreringsfrekvens, vil kunden fortsatt bli tildelt en 15-minutters profil i avregningen. Når kunden allerede er overført til 15 minutter og avregnes etter faktisk energimengde, fremstår det som lite hensiktsmessig å føre kunden tilbake til en estimert profil. Høringsnotatet omtaler heller ikke hvilke fordeler en slik tilbakeføring skulle gi.



BKK AS Postboks 7050, 5020 Bergen

Dersom kunder legges tilbake til 60 minutter, vil dette medføre ekstrakostnader knyttet til omleggingen, samt ulemper og risiko for berørte markedsaktører. Dermed bør ikke dette elementet i høringsforslaget gjennomføres.

På denne bakgrunn anbefaler BKK at:

målepunkter som først er satt til 15 minutters registreringsfrekvens, skal forbli på dette nivået, uavhengig av senere endringer i forbruk.

3. Avsluttende merknader

BKK mener forslaget er et riktig steg i utviklingen av kraftsystemet og støtter hovedlinjene i høringen.

For å sikre en fremtidsrettet løsning, er det imidlertid viktig at regelverket legger til rette for stabile måleprinsipper over tid. Vi anbefaler derfor at bestemmelsen om adgang til tilbakeføring til 60 minutter ikke tas inn i endelig forskrift.

Vennlig hilsen
BKK AS

Signed by:

Bjarne Fauske

AF015F0F3A3044D...
Bjarne Fauske
CFO

DocuSigned by:

Mats-Eirik Elvik

7A6BA7AAA9394DE...
MATS-EIRIK ELVIK
seniorrådgiver