

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
Reguleringsmyndigheten for Energi (RME)
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Deres ref
202522736

Vår ref
2024/689-8

Saksbehandler
Vegard Strand

Dato
25.05.2026

Tensio - Høring av forslag til endringer i forskrift om kraftomsetning og netttjenester - 15 minutters registreringsfrekvens ved måling av næringskunder med forbruk over 100 000 kWh per år

Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) foreslår å endre registreringsfrekvensen for måling av næringskunder med et årlig forbruk på over 100 000 kWh fra 60 minutter til 15 minutter. Hensikten med forslaget er å effektivisere avregningen av større kunder og gjøre avregningen mer nøyaktig.

I dagens regelverk er registreringsfrekvensen for de fleste kunder 60 minutter. Siden kraftmarkedet har en tidsoppløsning på 15 minutter blir alle 60 minuttverdier konvertert til 15 minutter med en profil. Profilen er generisk og samsvarer ikke med det faktiske forbruket til kunden eller hvordan kraftleveransene gjøre opp i balanseavregningen. Når den generiske profilen benyttes i avregningen blir det et avvik mellom balanseavregningen og avregningen av kunden som anses som en risiko hos markedsaktørene.

Riktig avregning kan sikres ved å endre registreringsfrekvens til 15 minutter og avregne faktisk forbruk hos kunden og i balansemarkedet. For å skåne mindre kunder mot kompleksiteter ved mer finmasket avregning og for å unngå økte kostnader ved datainnsamling og datahåndtering avgrenses forslaget til store kunder med høyt energiforbruk – dvs. kunder som har mer enn 100 000 kWh i årsforbruk.

Tensio mener den foreslåtte avgrensningen til store næringskunder gir en god balanse mellom fordelene av presisjon og risikoavlastning, og ulempene med økt kompleksitet og kostnader i måleverdikjeden. Tensio støtter ikke forslaget at kunder kan stilles tilbake til 60 minutter hvis årlig energiforbruk reduseres til under 100 000 kWh. Selv om en kunde legges tilbake på 60 minutter vil kunden tildeles en profil på 15 minutter i avregningen. Når kunden først er lagt på 15 minutter og blir avregnet etter faktisk energimengde gir det lite mening i å legge kunden tilbake på en estimert avregningsprofil. Fordelene av å føre kunden tilbake på estimert profil er heller ikke omtalt i høringsnotatet. Hvis kunder legges tilbake til 60 minutter påløper ekstrakostnader knyttet til omleggingen samt ulemper knyttet til risiko for berørte markedsaktører. Dermed bør ikke dette elementet i høringsforslaget gjennomføres.

Med hilsen

Vegard Strand
Leder økonomisk analyse og rammevilkårsanalyse

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ingen håndskrevet signatur