



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Siri Landøy og Terje Ekerhovd
Bergavegen 40
5360

Vår dato: **08. 10. 2012**
Vår ref.: NVE 201205337-6 ep/bfl
Arkiv: 623
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Bjørnar Fladen

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

Siri Landøy klager på beregnet anleggsbidrag ved forsterkning av nettet i forbindelse med utbygging av området på Landøy. NVE har vurdert SFE Nett sin beregning av anleggsbidrag etter gjeldende regler i energiloven og tilhørende forskrifter. NVE kan ikke finne at SFE Nett i denne saken har beregnet anleggsbidraget i strid med regelverket.

Saksopplysninger

Siri og Terje Landøy (klager) forklarer i sin klage at det er meldt inn behov for økt kapasitet i forbindelse med opprusting og nybygging på øya. SFE har av den grunn valgt å oppgradere eksisterende 100 kVA transformator til 200 kVA. NVE forstår at det er startet bygging på to tomter, en er under behandling i kommunen og at det i det aktuelle området er regulert for fem tomter. SFE Nett har av den grunn valgt å legge til grunn fem tilknyttinger slik at det gis fem bunnfradrag og at SFE Nett forskutterer for de tre tomtene som enda ikke er bygget.

Siri Landøy har i sin klage lagt til grunn at utbygging av de fem planlagte tomtene ikke vil legge beslag på hele kapasitetsøkningen og at utbyggingen skal sees på som et radielt fellesnett hvor kostnaden skal fordeles etter kundens effektbehov. SFE Nett på sin side legger til grunn at de ikke anser det som sannsynlig at det vil komme mer enn fem nye kunder i området.

Klager er uenig i SFE Nett sin vurdering av at det kun er sannsynlig med fem utbygginger og mener at den nye transformatoren har et langt større dekningsområde enn området som er regulert for fem tomter. Siri Landøy begrunner sin vurdering av at det er sannsynlig at det vil komme flere tilknyttinger ved at det innenfor dekningsområdet til transformatoren er godkjent tomtedelingsplan på Landøy sør for 6 tomter og at det i nærheten er regulert for hytter, i tillegg finnes tre andre bruksnummer på Landøy nord uten utbyggingsrestriksjoner.

Klager trekker frem rutineene fra et annet nettselskap hvor det fremkommer at anleggskostnadene i radielle fellesanlegg fordeles etter effekt og ikke etter forventet antall tilknyttinger. Det er i klagen også trukket frem at leveringskvaliteten i forkant av forsterkningen var dårlig. SFE Nett på sin side har sakt at de ikke har hatt noe kjennskap til at leveringskvaliteten har vært for dårlig.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsvæien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

NVEs vurdering

NVE vurderer saken i lys av energiloven med tilhørende forskrifter. Ved uenighet mellom kunde og nettselskap om vilkår for tilknytning og bruk av nettet fatter NVE vedtak i saken med hjemmel i energilovsforskriften § 4-10.

Det vises spesielt til forskrift av 11. mars 1999 nr 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffier (kontrollforskriften). Kontrollforskriften gir nærmere rammer for hvordan nettselskapene skal utarbeide tariffier i sine områder. I tråd med forskriften er nettselskapene selv ansvarlige for å fastsette tariffier som er i overensstemmelse med gjeldende regelverk.

Når myndighet etter energiloven eller energilovsforskriften er lagt til NVE, kan NVE med hjemmel i energilovsforskriften § 9-3 gi de pålegg som er nødvendige for gjennomføring av bestemmelser gitt i eller i medhold av energiloven.

NVE legger til grunn at klagen dreier seg om beregningen av anleggsbidrag og hvorvidt det skal legges til grunn kundens effektbehov, eller om det er anledning til å dele anleggsbidraget på fem slik SFE Nett har gjort på bakgrunn av en sannsynlighetsvurdering av hvor mange nye kunder som vil komme.

Krav om anleggsbidrag

I tråd med gjeldende regler kan SFE Nett kreve at kunden dekker hele eller deler av anleggskostnaden gjennom et anleggsbidrag. Reglene for når og hvordan et slikt anleggsbidrag beregnes er nedfelt i kontrollforskriften § 17-5.

I kontrollforskriften § 17-5 anleggsbidrag første og andre ledd heter det:

"Nettselskapene kan fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder.

Anleggsbidrag ved forsterkning av en tilknytning kan beregnes når kunden krever økt kapasitet eller kvalitet som utløser behov for forsterkning. Anleggsbidraget skal beregnes ut fra kostnadene som følger av kundens tilknytning til nettet."

Formålet med anleggsbidrag er å synliggjøre kostnadene ved en ny tilknytning eller forsterkning, og å fordele disse kostnadene mellom den kunden som utløser investeringen og nettselskapets øvrige kunder. Den delen av kostnaden som ikke dekkes av kunden som utløser investeringen, men som dekkes av nettselskapet, vil øke nettselskapets inntektsramme. Dette innebærer at kostnaden fordeles ut på alle nettselskapets kunder gjennom en høyere nettleie.

Anleggsbidrag skal beregnes individuelt og gis informasjon om på forhånd, slik at kunden som utløser investeringen kan vurdere om han er villig til å betale for tilknytningen.

Slik informasjonen fremkommer for NVE har SFE Nett gitt tilstrekkelig informasjon til kunde i forkant av tilknytningen om anleggsbidraget og informert om hvordan anleggsbidraget blir beregnet. NVE oppfatter også at det er enighet om at det er behov for oppgradering av nettet og at det ikke er uenighet om at eksisterende trafo oppgraderes til 200 kVA. Uenigheten slik NVE forstår det går på to forhold. Det ene er at Siri Landøy mener leveringskvaliteten var for dårlig i forkant av oppgraderingen. Det andre punktet er selve fordelingen av anleggsbidraget hvor klager er uenig i vurderingen av at det ikke er sannsynlig med flere enn fem tilknyttinger i området.

NVE forstår at den aktuelle transformatorer forsyner flere kunder og legger derfor til grunn at transformatorer er å anse som et fellesanlegg. I kontrollforskriften § 17-5 tredje ledd heter det at "... i radielle fellesanlegg kan en forholdsmessig andel av disse kostnadene inngå i anleggsbidraget."

NVE har i sin praksis lagt til grunn at med forholdsmessig andel menes normalt fordeling med hensyn til kundens effektbehov. I de tilfeller hvor nettselskapet har forsterket nettet etter minste standardløsning for å kunne tilknytte ny(e) kunde(r) og det ikke er sannsynlig at det kommer flere kunder i nettanlegget har nettselskapet anledning til å fordele kostnadene på de nye kundene. NVE har da lagt til grunn at det er nettselskapet som bør gjøre vurderingen av om de mener at det er sannsynlig at det vil komme flere kunder i nettet.

NVE forstår at det i denne saken har nettselskapet forsterket nettanlegget slik at det er mulig å tilknytte de nye regulerte tomtene på Landøy. Det er ikke mulig å utføre forsterkningen rimeligere ved å benytte lavere standard dimensjon. SFE Nett legger så til grunn antall regulerte tomter ved fordeling av anleggsbidraget. Siri Landøy skriver i sin kommentar til klagen at transformatorer kan forsyne et mye større område enn området som er regulert for fem tomter, og at det basert på historisk utvikling i området er meget sannsynlig at det vil komme mer enn fem nye tilknytninger som vil benytte den nye transformatorer. Slik NVE forstår situasjonen er det ikke flere enn de tre nye boligene som konkret er i gang med planlegging og bygging. NVE kan ikke se at det er grunnlag for å pålegge nettselskapet å ta høyde for at et område er regulert for hytter eller annen utbygging så lenge nettselskapet ikke har mottatt noen forespørsel fra utbygger eller tomteeier i de relevante områdene.

NVE er av den oppfatning at SFE har lagt et relevant kriterium til grunn for fordelingen av anleggskostnadene, antall regulerte tomter, og ser ikke at det er grunn til å overprøve den vurderingen SFE Nett har foretatt.

Det er i klagen trukket frem et annet nettselskap sine rutiner hvor det fremkommer at det benyttes kundens effekt som fordelingskriterium og ikke forventet antall tilknytninger. NVE vil presisere at nettselskapene kan ha noe ulik praktisering av anleggsbidrag så lenge praksisen er lik for alle innenfor samme nettselskap og er innenfor rammene av kontrollforskriften § 17-5. NVE mener at både en praksis hvor anleggsbidraget fordeles etter effekt og forventet antall tilknytninger er i henhold til regelverket så lenge nettselskapet har bygget etter minste standardløsning for å tilknytte kundene som ber om tilknytting. I tilfeller hvor nettselskapet går utover minste standardløsning for å forsyne kundene som ber om tilknytting skal anleggskostnadene fordeles etter effekt.

Når det gjelder Siri Landøy sin kommentar om at det i området har vært dårlig leveringskvalitet finner NVE at det er vanskelig å behandle dette da forsterkningen er foretatt og det ikke foreligger målinger av leveringskvaliteten i forkant av forsterkningen. SFE Nett skriver at de ikke er kjent med at det har vært for dårlig leveringskvalitet hvilket må bety at det ikke er kommet inn klager på leveringskvaliteten fra Siri Landøy eller noen av deres naboer. Skulle det være slik at klager fortsatt mener at leveringskvaliteten ikke er tilfredsstillende, skal nettselskapet kontaktes. Dersom en nettkunde henvender seg til sitt nettselskap på grunn av problemer med leveringskvaliteten, plikter nettselskapet å håndtere henvendelsen etter forskriftens § 2-5. Nettselskapet plikter da å gjøre de nødvendige undersøkelser for å dokumentere hvorvidt leveringskvaliteten er innenfor kravene gitt i forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet. Skulle det vise seg at kravene til leveringskvalitet ikke er oppfylt gir § 2-5 også føringer for hvordan nettselskapet skal håndtere forholdet videre.


Vedtak

NVE finner ikke at SFE Nett AS har beregnet anleggsbidraget til Siri Landøy i strid med kontrollforskriften § 17-5. NVE finner at SFE Nett i henhold til gjeldende regelverk har anledning til å fordele anleggskostnaden på forventet antall tilknytninger da nettanlegget er bygget i henhold til minste standard for å tilfredsstille Siri Landøy sitt innmeldte behov for effekt.


Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fvl. kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen



Marit Lundteigen Fossdal
avdelingsdirektør



Torfinn Jonassen
seksjonssjef

Kopi: SFE Nett AS, Bukta, 6823 SANDANE