



Einar og Jorunn Gjerde

6694 FOLDFJORDEN

Vår dato: 06.09.2006

Vår ref.: NVE 200600977-8 emp/ave

Arkiv: 912-653.3

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Arne Venjum

22 95 92 58

Klage på anleggsbidrag. Jorunn og Einar Gjerde - Nordmøre Energiverk

Jorunn og Einar Gjerde mener at Nordmøre Energiverk ikke kan kreve anleggsbidrag for å bygge nettanlegg frem til et tomtefelt. NVE er uenig i dette og aksepterer derfor at nettselskapet kan fakturere et anleggsbidrag i dette tilfelle. Grunnlaget for dette er at Gjerde selv har tatt kontakt med nettselskapet og bedt om at strømmettet blir ført fram til det aktuelle tomtefeltet.

Jorunn og Einar Gjerde har i brev av 22. juni 2006 klaget på anleggsbidrag fastsatt av Nordmøre Energiverk.

Nordmøre Energiverk har gitt sine kommentarer til saken i brev av 13. juli 2006 til NVE. I tillegg har energiverket gitt utfyllende opplysninger per telefon.

Vi viser også til at NVE tidligere har besvart en henvendelse fra Gjerde som vedrører det aktuelle hyttefeltet, jf. NVEs brev av 20. april 2006.

Partenes anførsler

Gjerde opplyser i sitt brev at de har etablert et hyttefelt med 6 hyttetomter for salg. De planlegger å avhende én tomt per år. Nordmøre Energiverk har krevd at Gjerde betaler et anleggsbidrag til bygging av nytt strømmett til forsyning av de hyttene som vil bli bygget. Gjerde betviler om energiverket har rett til å innkreve et anleggsbidrag i dette tilfelle, siden det allerede er et strømmett i området. Gjerde stiller også spørsmål om Nordmøre Energiverk skal rette kravet om anleggsbidrag mot *"grunneier/selger eller den første hytteeier som ønsker tilknytning"*.

Nordmøre Energiverk viser til at eksisterende nettanlegg i området har ikke tilstrekkelig kapasitet til å forsyne det aktuelle hyttefeltet. Nettselskapet har vurdert at den mest fornuftige løsningen vil være å forlenge eksisterende høyspenningslinje med 500 m.

I følge energiverket er kostnadene ved det nye anleggene tenkt fordelt på kunden som følger:

- Lavspentkabler inkl. kabelskap 100 %
- Nettstasjon (100 kVA) 50 %
- Høyspennings selvbærende kabel 50 %

Nettselskapet har videre forutsatt at *"feltutbygger avsetter plass for nettstasjon og holder ferdig godkjent grøft for kabelnettet i feltet"*.

Nordmøre Energiverk uttaler også at *"for hyttefelt og boligfelt gjøres anleggsbidrag opp med feltutbygger. Er feltutbygger fraværende, fordeles anleggsbidraget etter reguleringsplanen"*.

NVEs vurdering

Regelverket for beregning av anleggsbidrag er først og fremst å finne i forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om kontroll av nettvirksomhet. NVE vil gi sine vurderinger av tvistesaken med utgangspunkt i dette regelverket, samt etablert forvaltningspraksis.

NVE aksepterer at avstanden fra nærmeste nettstasjon i det aktuelle hyttefeltet gjør at det må etableres nye høyspenningsanlegg for å sikre en tilfredsstillende forsyning til de hyttene som forventes bli bygget. En alternativ løsning med å utvide lavspenningsnettet ville kunne gi et uakseptabelt stort spenningsfall.

NVE har også vurdert fordelingsnøkkelen slik denne er beskrevet i det ovenstående. Denne nøkkelen innebærer at hyttene henføres alle kostnader til lavspenningsanlegg og halvparten av kostnadene til høyspenningsanlegg. Basert på at hyttene vil være enebbrukere av lavspenningsanleggene og den transformatorytelse som er oppgitt synes ikke denne fordelingen å være urimelig.

Nordmøre Energiverk har praktisert en ordning der "feltutbygger" faktureres hele feltets anleggsbidrag når dette er situasjonen. I motsatt fall fordeles anleggsbidraget på den enkelte kunde. NVE har akseptert at nettselskapene kan belaste feltutbyggeren et anleggsbidrag.

NVE har ikke gitt en uttømmende definisjon av betegnelsen "feltutbygger", men det er ingen tvil om at dette bl.a. er å forstå som den juridiske personen som bebygger hele eller deler av feltet for videresalg. En fellesnevner for feltutbyggere og den enkelte hus- eller hyttebygger, er at de henvender seg til det lokale nettselskapet med anmodning om å bli tilknyttet strømmettet.

Dette er nødvendigvis ikke tilfelle når den juridiske personen er en tomteeier som legger ut tomtene til salg, uten at det er gjort noen henvendelse til eller avtale med nettselskapet om strømtilknytning. Etter NVEs vurdering kan ikke nettselskapet kreve tomteselgeren et anleggsbidrag i slike tilfeller.

I andre tilfeller selges tomtene inkl. felles infrastruktur (f.eks. felles veier, vann- og avløp, strømmett mv.). I slike tilfeller vurderer NVE at tomteselger kan sidestilles med en "feltutbygger", dvs. at nettselskapet må kunne fakturere tomteselgeren et anleggsbidrag for den del av strømmettet som er avtalt skal bygges.


NVE har oppfattet at Gjerde som tomteselger har vært i kontakt med Nordmøre Energiverk og bedt om at nettselskapet bygger de nettanlegg som må til for å føre strøm fram til de omtalte hyttetomtene. NVE aksepterer på dette grunnlag Nordmøre Energiverk sin rett til å kreve et anleggsbidrag.


Vedtak

NVE vurderer at Nordmøre Energiverk kan fakturere Jorunn og Einar Gjerde et anleggsbidrag for bygging av nytt strømmnett til de hyttetomtene Jorunn og Einar Gjerde skal avhende.

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet fram til partene, jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes gjennom NVE.

Med hilsen


Marit Lundteigen Fossdal
avdelingsdirektør


Torfinn Jonassen
seksjonssjef



Brevets mottakere:

Navn1	Navn2	Adr	Post	Land
Einar og Jorunn		-	6694	
Gjerde			FOLDFJORDEN	
Nordmøre		Postboks 2260	6503	
Energiverk AS			KRISTIANSUND	
			N	