

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår dato: 29.06.2018

Vår ref.: 201709442-3

Arkiv: 634

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Bjørnar Araberg Fladen

Vedtak om at Skagerak Nett sitt avslag på søknad om fellesmåling er i henhold til gjeldende regelverk.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fatter vedtak om at Skagerak Nett sitt avslag på søknad om fritak fra krav om individuell måling og avregning av boenhetene var i tråd med gjeldende regelverk.

Vi er bedt om å vurdere klage på Skagerak Nett sitt avslag på søknad om å måle og avregne boenhetene i Møylandsenteret felles. Vår vurdering er forhåndsvarslet i brev av 20. april 2018.

Vedtak

NVE vurderer at Skagerak Nett sitt avslag på søknad om fellesmåling er i henhold til forskrift om kontroll av nettvirksomhet §§ 13-1 bokstav h) og 14-3.

Generell informasjon

Forskrift av 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer ([forskrift om kontroll av nettvirksomhet](#)) gir nærmere føringer for vilkår for tilknytning til og bruk av nettet.

Som hovedregel skal den enkelte boenhet eller fritidsbolig måles og avregnes hver for seg, jf. forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 13-1 h). Nettselskapet skal imidlertid tilby måling og avregning per felles inntaksledning når måling og avregning etter § 13-1 h) gir urimelige merkostnader. Dette fremkommer av forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 14-3. Med urimelige merkostnader har NVE lagt til grunn kostnader ved ombygging og eventuelt store administrative kostnader for nettselskapet.

Vi har gitt ytterligere presisering av [dagens forvaltningspraksis](#) på våre nettsider. Her finnes også [vedtak](#) i tidligere uenighetssaker om individuell-/fellesmåling.

Bakgrunn for saken

Viser til e-post av 27. november 2017 fra Alt Installasjon ved [REDACTED] med søknad om dispensasjon fra krav om at hver og en boenhet skal måles og avregnes for seg. E-posten gjelder et

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord

Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest

Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst

Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

kommunalt omsorgsbygg, Møylandsenteret, med 40 boenheter som er under utbygging. Skagerak Nett er områdekonsesjonær og har informert om at hver enkelt boenhet skal måles og avregnes hver for seg, og på den bakgrunn avslått søknad om å tillate fellesmåling.

Det er opplyst at bygget inneholder 40 boenheter, men også større fellesområder, felleskjøkken, dagligstue, kantine, allrom, kontorer og personalrom. NVE har bedt om estimat på forventet energiforbruk og merkostnader ved å sikre individuell måling og avregning.

██████ opplyser i e-post av 5. februar 2018 at gjennomsnittlig forbruk i boenhetene er ventet å variere mellom 2 000 – 5 000 kWh/år. Det opplyses også om at de ikke har konkrete tall på merkostnaden ved å tilrettelegge for at boenhetene måles og avregnes hver for seg, men gir en beskrivelse av hvilke som må gjøres for å sikre slik måling. I e-post av 27. mars 2018 legger ██████ frem kostnadsestimat for arbeidene forbundet med å sikre individuell måling og avregning.

Beskrivelse	Antall	Enhet	Enhetspris	Sum (eks mva)	Påslag fra TE til BH	Kostnad for BH
Prosjektering, inntegning, meldinger mot DLE.	1	stk	kr 28 836	kr 28 836	12 %	kr 32 296
Utvidelse av føringsvei for parallelle stige kabler	75	meter	kr 346	kr 25 950	12 %	kr 29 064
Installering av nye stige kabler til etasjefordelere - PFSP AL 4x50	190	meter	kr 271	kr 51 490	12 %	kr 57 669
Utvidelse av etasjefordelere med plass til 8 stk direktemålere. Ombygging til 2 tilførsler i fordeling.	5	stk	kr 30 800	kr 154 000	12 %	kr 172 480
Hovedfordeling - Utvidelse av fordeling med 5 nye stigesikringer for etasjefordelere	1	stk	kr 27 440	kr 27 440	12 %	kr 30 733
SUM KOSTNADER TOTALT FOR 40 BOENHETER				kr 287 716	12 %	kr 322 242
SUM KOSTNADER PR BOENHET				kr 7 193	12 %	kr 8 056

Det er ikke kommet inn kommentarer til NVEs varsel om vedtak.

NVEs vurdering

Forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 14-3 åpner opp for at nettselskapene på forespørsel skal tilby måling og avregning per felles inntaksledning når måling og avregning etter § 13-1 bokstav h) gir urimelige merkostnader.

██████ ber i e-posten av 27. november 2017 om dispensasjon fra regelverket. NVE har ikke anledning til å gi kunder av nettselskapet dispensasjon, og velger derfor å behandle saken som en klage på Skagerak Nett sitt avslag om å tillate fellesmåling av Møylandsenteret.

En klar hovedregel er at alle nybygg skal prosjekteres for individuell måling og avregning. Kravet om individuell måling har vært kjent i forkant av prosjektering og bør tas høyde for i prosjekteringen. I enkelttilfeller der forbruk pr. boenhet er svært lavt, kan det likevel være behov for å utvise noe skjønn og tillate fellesmåling. I denne saken er det informert om et forbruk pr. boenhet på mellom 2 000 – 5 000 kWh/år, noe som ikke er et unormalt lavt forbruk for mindre leiligheter med felles oppvarming. NVE

mener at kostnadsestimatet og anslått forbruk tilsier at det ikke skal tillates fellesmåling av boenhetene, og at de enkelte boenhetene skal måles og avregnes hver for seg av nettselskapet.

Klageadgang

Dere kan klage på vedtaket til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunktet vedtaket er kommet frem til dere. En eventuell klage må dere begrunne skriftlig. Klagen stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Torfinn Jonassen
seksjonssjef

Bjørnar Araberg Fladen
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg:

Mottakerliste:

Alt Installasjon

██████████
SKAGERAK NETT AS